

	Hochbehälter Ost				Tiefbrunnen		Differenz Zulauf Entnahme
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe	
	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h	
Januar 2023	15.012,8	0,0	4.353,9	2,0	0,7	0,2	10.658,9
Februar 2023	10.722,1	0,0	4.289,7	2,0	0,6	0,2	6.432,4
März 2023	13.038,1	0,0	3.558,6	2,4	2,7	2,2	9.479,5
April 2023	18.685,9	0,0	3.567,9	0,0	0,4	0,0	15.118,0
Mai 2023	20.004,3	1,8	4.980,5	3,6	2,3	1,8	15.023,8
Juni 2023	21.558,3	876,5	5.359,0	43,9	291,6	290,5	16.199,3
Juli 2023							
August 2023							
September 2023							
Oktober 2023							
November 2023							
Dezember 2023							
Minimum	10.722,1	0,0	3.558,6	0,0	0,4	0,0	
Maximum	21.558,3	876,5	5.359,0	43,9	291,6	290,5	
Durchschnitt	16.503,6	146,4	4.351,6	9,0	49,7	49,2	
Summe	99.021,5	878,3	26.109,6	53,9	298,3	294,9	72.911,9

	Wasserzähler	Min.	Max.	Diff	Wasserzähler	Min.	Max.	Diff	Wasserzähler	Min.	Max.
	Zulauf 2024	/ Tag	/ Tag		Zulauf 2023	/ Tag	/ Tag		Zulauf 2022	/ Tag	/ Tag
	m³			m³	m³			m³	m³		
Januar	15.012,8	386,4	617,3	4.257,0	10.755,8	305,9	377,2	2.354,4	8.401,4	237,1	307,3
Februar	10.722,1	355,9	386,6	2.350,3	8.371,8	278,5	318,5	2.181,9	6.189,9	203,8	236,2
März	13.038,1	388,8	454,5	2.688,4	10.349,7	292,0	448,4	4.306,3	6.043,4	182,0	213,1
April	18.685,9	518,0	709,2	4.397,5	14.288,4	373,2	674,3	5.139,0	9.149,4	226,2	377,9
Mai	20.004,3	544,4	710,4	-7.489,6	27.493,9	635,7	1.049,6	13.905,2	13.588,7	380,6	501,8
Juni	21.558,3	675,8	848,9	1.192,6	20.365,7	437,5	862,5	9.086,7	11.279,0	322,2	427,5
Juli	0,0	0,0	0,0	-27.556,6	27.556,6	576,5	1.408,2	16.827,5	10.729,1	296,1	422,8
August	0,0	0,0	0,0	-24.592,1	24.592,1	608,0	1.290,5	12.066,6	12.525,5	340,1	452,8
September	0,0	0,0	0,0	-17.000,4	17.000,4	432,1	699,2	3.165,1	13.835,3	378,5	728,2
Oktober	0,0	0,0	0,0	-13.014,6	13.014,6	354,2	652,1	-5.548,7	18.563,3	444,1	901,1
November	0,0	0,0	0,0	-20.132,7	20.132,7	538,6	786,5	5.607,5	14.525,2	394,4	587,7
Dezember	0,0	0,0	0,0	-19.611,7	19.611,7	538,1	697,2	8.049,8	11.561,9	352,7	402,6
Minimum	0,0	0,0			8.371,8	278,5			6.043,4	182,0	
Maximum	21.558,3		848,9		27.556,6		1.408,2		18.563,3		901,1
Summe	99.021,5			-114.511,9	213.533,4			77.141,3	136.392,1		

	Entnahme	Min.	Max.	Diff	Entnahme	Min.	Max.	Diff	Entnahme	Min.	Max.
	2024	/ Tag	/ Tag		2023	/ Tag	/ Tag		2022	/ Tag	/ Tag
	m³			m³	m³			m³	m³		
Januar	4.353,9	110,2	198,6	143,8	4.210,1	110,5	185,5	-549,2	4.759,3	125,9	197,7
Februar	4.289,7	121,1	168,6	52,8	4.236,9	120,7	176,1	-1.402,9	5.639,8	141,3	310,2
März	3.558,6	91,2	137,3	-16,2	3.574,8	96,2	135,7	-246,6	3.821,4	90,5	154,2
April	3.567,9	94,6	144,6	23,1	3.544,8	94,7	141,9	-93,5	3.638,3	84,9	196,8
Mai	4.980,5	129,5	206,3	518,1	4.462,4	106,9	191,9	-473,7	4.936,1	116,5	233,1
Juni	5.359,0	148,1	215,3	117,6	5.241,4	151,3	216,0	-708,5	5.949,9	158,8	246,0
Juli	0,0	0,0	0,0	-6.131,3	6.131,3	158,8	415,7	-724,1	6.855,4	184,3	303,3
August	0,0	0,0	0,0	-5.770,8	5.770,8	154,8	217,9	-289,9	6.060,7	142,6	232,6
September	0,0	0,0	0,0	-4.673,5	4.673,5	115,0	195,8	601,4	4.072,1	103,3	162,2
Oktober	0,0	0,0	0,0	-2.939,2	2.939,2	73,2	125,8	237,2	2.702,0	69,2	127,2
November	0,0	0,0	0,0	-2.305,1	2.305,1	71,2	96,2	108,0	2.197,1	68,8	80,0
Dezember	0,0	0,0	0,0	-3.637,8	3.637,8	71,9	205,5	98,3	3.539,5	71,1	231,2
Minimum	0,0	0,0			2.305,1	71,2			2.197,1	68,8	
Maximum	5.359,0		215,3		6.131,3		415,7		6.855,4		310,2
Summe	26.109,6			-24.618,5	50.728,1			-3.443,5	54.171,6		

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungpumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
Mo, 1. Jan.	617,3	0,0	11,6	184,9	0,0	0,0	0,0
Di, 2. Jan.	598,2	0,0	5,6	175,2	0,0	0,3	0,0
Mi, 3. Jan.	591,9	0,0	5,8	175,9	0,0	0,0	0,0
Do, 4. Jan.	578,3	0,0	6,2	198,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 5. Jan.	565,9	0,0	7,3	178,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 6. Jan.	566,7	0,0	6,1	175,7	0,0	0,0	0,0
So, 7. Jan.	574,9	0,0	6,7	140,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 8. Jan.	558,7	0,0	5,1	117,7	0,0	0,0	0,0
Di, 9. Jan.	540,5	0,0	6,6	114,9	0,7	0,1	0,1
Mi, 10. Jan.	526,9	0,0	4,8	110,2	0,0	0,0	0,0
Do, 11. Jan.	513,3	0,0	6,0	120,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 12. Jan.	504,7	0,0	10,8	135,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 13. Jan.	494,6	0,0	5,5	129,5	0,0	0,0	0,0
So, 14. Jan.	487,0	0,0	5,1	155,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 15. Jan.	482,8	0,0	9,3	144,0	0,0	0,0	0,0
Di, 16. Jan.	473,2	0,0	6,6	128,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 17. Jan.	461,4	0,0	5,0	132,8	0,0	0,0	0,0
Do, 18. Jan.	461,4	0,0	4,6	133,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 19. Jan.	456,9	0,0	5,3	134,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 20. Jan.	446,8	0,0	5,2	136,9	0,0	0,0	0,0
So, 21. Jan.	436,2	0,0	5,9	133,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 22. Jan.	427,2	0,0	4,3	120,0	0,0	0,0	0,0
Di, 23. Jan.	421,5	0,0	4,9	115,4	1,3	0,3	0,1
Mi, 24. Jan.	417,6	0,0	4,4	116,0	0,0	0,0	0,0
Do, 25. Jan.	415,1	0,0	5,0	120,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 26. Jan.	410,9	0,0	5,0	130,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 27. Jan.	408,6	0,0	6,0	150,8	0,0	0,0	0,0
So, 28. Jan.	401,6	0,0	6,6	152,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 29. Jan.	395,9	0,0	6,1	137,5	0,0	0,0	0,0
Di, 30. Jan.	390,4	0,0	5,0	125,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 31. Jan.	386,4	0,0	5,2	127,4	0,0	0,0	0,0
Minimum	386,4	0,0	4,3	110,2	0,0	0,0	0,0
Maximum	617,3	0,0	11,6	198,6	1,3	0,3	0,1
Durchschnitt	484,3	0,0	6,1	140,4	0,1	0,0	0,0
Summe	15012,8	0,0	187,6	4353,9	2,0	0,7	0,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wassermähler Zulauf Quellen	Wassermähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wassermähler Entnahme	Wassermähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungpumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Do, 1. Feb.	383,5	0,0	5,5	136,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 2. Feb.	380,2	0,0	5,0	132,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 3. Feb.	374,4	0,0	5,4	139,1	0,0	0,2	0,0
So, 4. Feb.	378,2	0,0	6,5	156,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 5. Feb.	376,7	0,0	5,4	150,0	0,0	0,0	0,0
Di, 6. Feb.	373,7	0,0	5,2	147,5	0,7	0,1	0,1
Mi, 7. Feb.	370,1	0,0	5,2	147,0	0,0	0,0	0,0
Do, 8. Feb.	367,6	0,0	5,2	149,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 9. Feb.	365,7	0,0	5,4	149,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 10. Feb.	365,9	0,0	5,1	162,0	0,0	0,0	0,0
So, 11. Feb.	371,5	0,0	5,7	159,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 12. Feb.	386,6	0,0	5,0	154,8	0,0	0,0	0,0
Di, 13. Feb.	382,6	0,0	5,6	154,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 14. Feb.	379,8	0,0	5,5	152,9	0,0	0,0	0,0
Do, 15. Feb.	375,6	0,0	5,2	155,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 16. Feb.	371,1	0,0	6,2	157,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 17. Feb.	365,3	0,0	5,6	168,6	0,0	0,0	0,0
So, 18. Feb.	362,5	0,0	6,4	168,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 19. Feb.	361,8	0,0	5,4	159,0	0,0	0,0	0,0
Di, 20. Feb.	359,5	0,0	5,3	166,9	1,3	0,3	0,1
Mi, 21. Feb.	356,6	0,0	5,2	161,3	0,0	0,0	0,0
Do, 22. Feb.	355,9	0,0	6,1	139,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 23. Feb.	356,8	0,0	5,3	142,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 24. Feb.	362,0	0,0	7,6	141,9	0,0	0,0	0,0
So, 25. Feb.	366,9	0,0	5,5	138,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 26. Feb.	363,1	0,0	6,2	132,9	0,0	0,0	0,0
Di, 27. Feb.	361,8	0,0	5,5	121,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 28. Feb.	367,2	0,0	6,2	121,1	0,0	0,0	0,0
Do, 29. Feb.	379,5	0,0	4,6	122,5	0,0	0,0	0,0
Minimum	355,9	0,0	4,6	121,1	0,0	0,0	0,0
Maximum	386,6	0,0	7,6	168,6	1,3	0,3	0,1
Durchschnitt	369,7	0,0	5,6	147,9	0,1	0,0	0,0
Summe	10722,1	0,0	162,0	4289,7	2,0	0,6	0,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Fr, 1. Mär.	388,8	0,0	5,3	131,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 2. Mär.	406,3	0,0	5,6	137,3	0,0	0,0	0,0
So, 3. Mär.	415,1	0,0	5,7	133,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Mär.	422,3	0,0	5,1	120,8	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Mär.	424,9	0,0	5,2	121,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Mär.	429,9	0,0	4,7	119,9	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Mär.	438,4	0,0	6,1	116,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 8. Mär.	439,3	0,0	4,8	118,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 9. Mär.	435,0	0,0	5,0	121,6	0,0	0,3	0,0
So, 10. Mär.	436,2	0,0	5,3	120,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 11. Mär.	447,4	0,0	5,2	96,6	0,0	0,0	0,0
Di, 12. Mär.	439,7	0,0	4,2	91,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 13. Mär.	434,1	0,0	4,0	91,8	0,0	0,0	0,0
Do, 14. Mär.	428,4	0,0	4,0	101,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 15. Mär.	423,2	0,0	4,3	109,0	1,2	1,2	1,1
Sa, 16. Mär.	417,8	0,0	4,2	102,9	0,0	0,0	0,0
So, 17. Mär.	413,2	0,0	4,4	115,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 18. Mär.	406,9	0,0	5,6	109,6	0,0	0,0	0,0
Di, 19. Mär.	404,7	0,0	5,0	107,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 20. Mär.	403,0	0,0	5,2	110,7	0,0	0,0	0,0
Do, 21. Mär.	400,0	0,0	5,6	111,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 22. Mär.	398,9	0,0	5,2	114,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 23. Mär.	397,2	0,0	5,0	116,3	0,0	0,0	0,0
So, 24. Mär.	399,8	0,0	5,3	112,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 25. Mär.	401,4	0,0	4,3	110,8	0,0	0,0	0,0
Di, 26. Mär.	401,5	0,0	3,9	124,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 27. Mär.	405,4	0,0	4,1	107,5	0,0	0,0	0,0
Do, 28. Mär.	436,9	0,0	4,2	109,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 29. Mär.	442,4	0,0	4,5	120,9	1,2	1,2	1,1
Sa, 30. Mär.	454,5	0,0	5,1	132,7	0,0	0,0	0,0
So, 31. Mär.	445,5	0,0	3,3	122,0	0,0	0,0	0,0
Minimum	388,8	0,0	3,3	91,2	0,0	0,0	0,0
Maximum	454,5	0,0	6,1	137,3	1,2	1,2	1,1
Durchschnitt	420,6	0,0	4,8	114,8	0,1	0,1	0,1
Summe	13038,1	0,0	149,4	3558,6	2,4	2,7	2,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Mo, 1. Apr.	518,0	0,0	4,9	118,9	0,0	0,0	0,0
Di, 2. Apr.	695,6	0,0	4,5	111,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 3. Apr.	709,2	0,0	4,0	107,3	0,0	0,0	0,0
Do, 4. Apr.	701,9	0,0	5,0	108,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 5. Apr.	691,1	0,0	4,2	111,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 6. Apr.	684,4	0,0	4,3	117,9	0,0	0,0	0,0
So, 7. Apr.	680,8	0,0	5,8	125,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 8. Apr.	678,5	0,0	5,2	115,9	0,0	0,0	0,0
Di, 9. Apr.	678,7	0,0	5,2	115,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 10. Apr.	679,3	0,0	4,3	111,3	0,0	0,0	0,0
Do, 11. Apr.	680,3	0,0	4,2	121,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 12. Apr.	678,0	0,0	4,6	142,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 13. Apr.	656,5	0,0	4,8	139,3	0,0	0,2	0,0
So, 14. Apr.	642,2	0,0	5,0	142,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 15. Apr.	623,3	0,0	4,4	108,2	0,0	0,0	0,0
Di, 16. Apr.	621,6	0,0	4,4	94,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 17. Apr.	632,3	0,0	4,3	104,8	0,0	0,0	0,0
Do, 18. Apr.	646,8	0,0	5,5	111,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 19. Apr.	630,2	0,0	5,5	114,7	0,0	0,0	0,0
Sa, 20. Apr.	615,7	0,0	7,4	126,9	0,0	0,0	0,0
So, 21. Apr.	599,1	0,0	5,3	122,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 22. Apr.	579,0	0,0	4,9	109,8	0,0	0,0	0,0
Di, 23. Apr.	565,0	0,0	5,0	107,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 24. Apr.	554,9	0,0	5,2	110,9	0,0	0,0	0,0
Do, 25. Apr.	553,9	0,0	5,4	111,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 26. Apr.	547,7	0,0	5,3	121,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 27. Apr.	538,6	0,0	5,2	120,7	0,0	0,0	0,0
So, 28. Apr.	535,1	0,0	5,2	126,2	0,0	0,1	0,0
Mo, 29. Apr.	534,1	0,0	5,1	144,6	0,0	0,1	0,0
Di, 30. Apr.	534,1	0,0	6,1	143,2	0,0	0,0	0,0
Minimum	518,0	0,0	4,0	94,6	0,0	0,0	0,0
Maximum	709,2	0,0	7,4	144,6	0,0	0,2	0,0
Durchschnitt	622,9	0,0	5,0	118,9	0,0	0,0	0,0
Summe	18685,9	0,0	150,2	3567,9	0,0	0,4	0,0

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
Mi, 1. Mai.	544,4	0,0	6,1	163,2	0,0	0,0	0,0
Do, 2. Mai.	573,8	0,0	26,8	198,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 3. Mai.	587,8	0,0	5,7	131,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 4. Mai.	615,3	0,0	5,0	132,7	0,0	0,0	0,0
So, 5. Mai.	625,3	0,0	6,4	195,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 6. Mai.	620,1	0,0	22,2	172,2	0,0	0,0	0,0
Di, 7. Mai.	612,3	0,0	5,9	131,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 8. Mai.	611,9	0,0	5,2	129,5	0,0	0,0	0,0
Do, 9. Mai.	621,4	0,0	5,7	155,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Mai.	611,8	0,0	6,0	175,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 11. Mai.	602,5	0,0	6,5	159,3	0,0	0,0	0,0
So, 12. Mai.	592,8	0,0	7,4	169,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 13. Mai.	589,8	0,0	8,0	161,6	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Mai.	588,9	0,0	7,4	151,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 15. Mai.	576,5	0,0	6,7	146,7	2,0	1,1	0,9
Do, 16. Mai.	580,7	0,0	6,9	153,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Mai.	704,5	0,0	5,9	143,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 18. Mai.	706,9	0,0	6,2	150,0	0,0	0,2	0,0
So, 19. Mai.	710,4	0,0	7,1	168,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Mai.	705,2	0,0	6,6	184,5	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Mai.	700,9	0,0	6,3	156,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Mai.	704,6	0,0	7,5	158,2	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Mai.	701,6	0,0	6,5	159,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Mai.	697,0	0,0	10,3	160,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 25. Mai.	693,1	0,0	6,7	165,5	0,0	0,0	0,0
So, 26. Mai.	689,8	0,0	6,5	153,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 27. Mai.	688,9	0,0	7,0	206,3	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Mai.	686,6	0,0	13,6	166,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 29. Mai.	684,3	1,8	6,4	157,7	1,6	1,0	0,9
Do, 30. Mai.	682,6	0,0	6,3	163,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 31. Mai.	692,6	0,0	6,6	159,4	0,0	0,0	0,0
Minimum	544,4	0,0	5,0	129,5	0,0	0,0	0,0
Maximum	710,4	1,8	26,8	206,3	2,0	1,1	0,9
Durchschnitt	645,3	0,1	8,0	160,7	0,1	0,1	0,1
Summe	20004,3	1,8	247,4	4980,5	3,6	2,3	1,8

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserschähler Zulauf Quellen	Wasserschähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserschähler Entnahme	Wasserschähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungpumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Sa, 1. Jun.	695,2	0,0	6,5	154,8	0,0	0,0	0,0
So, 2. Jun.	697,6	0,0	6,6	186,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 3. Jun.	703,8	0,0	20,3	169,3	0,0	0,0	0,0
Di, 4. Jun.	705,1	0,0	5,5	159,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 5. Jun.	706,0	0,0	5,9	165,6	0,0	0,0	0,0
Do, 6. Jun.	704,1	0,0	5,9	183,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 7. Jun.	700,0	0,0	5,7	174,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 8. Jun.	689,8	0,0	6,3	153,0	0,0	0,2	0,0
So, 9. Jun.	692,3	0,0	5,7	151,1	1,0	0,0	0,0
Mo, 10. Jun.	694,8	0,0	5,8	148,1	2,2	0,0	0,0
Di, 11. Jun.	723,3	0,0	5,9	156,1	3,0	0,0	0,0
Mi, 12. Jun.	784,1	14,7	5,9	151,3	4,1	5,1	4,8
Do, 13. Jun.	848,8	72,7	5,5	164,9	0,0	24,0	23,9
Fr, 14. Jun.	848,9	66,3	6,7	157,2	0,9	22,2	22,2
Sa, 15. Jun.	801,0	66,6	6,5	186,6	1,6	22,4	22,4
So, 16. Jun.	752,7	72,6	7,7	185,4	0,0	24,0	23,9
Mo, 17. Jun.	740,8	72,5	5,8	182,4	0,0	24,0	23,9
Di, 18. Jun.	728,1	72,5	5,9	207,6	0,0	24,0	23,9
Mi, 19. Jun.	720,2	69,3	7,7	212,6	0,9	23,3	23,2
Do, 20. Jun.	713,7	70,7	7,0	208,1	0,8	23,6	23,6
Fr, 21. Jun.	707,2	68,6	7,3	183,4	1,1	23,0	23,0
Sa, 22. Jun.	703,0	60,0	6,2	165,9	1,8	20,2	20,0
So, 23. Jun.	698,3	61,1	6,5	170,1	0,4	20,1	20,1
Mo, 24. Jun.	693,6	71,1	6,6	187,4	0,2	23,1	23,0
Di, 25. Jun.	690,9	37,8	8,1	192,9	0,7	12,4	12,6
Mi, 26. Jun.	688,8	0,0	7,3	197,5	1,6	0,0	0,0
Do, 27. Jun.	686,3	0,0	6,7	193,2	13,0	0,0	0,0
Fr, 28. Jun.	684,1	0,0	6,7	200,1	6,9	0,0	0,0
Sa, 29. Jun.	680,0	0,0	7,2	215,3	3,7	0,0	0,0
So, 30. Jun.	675,8	0,0	6,8	194,9	0,0	0,0	0,0
Minimum	675,8	0,0	5,5	148,1	0,0	0,0	0,0
Maximum	848,9	72,7	20,3	215,3	13,0	24,0	23,9
Durchschnitt	718,6	29,2	6,9	178,6	1,5	9,7	9,7
Summe	21558,3	876,5	208,2	5359,0	43,9	291,6	290,5