

	Hochbehälter Ost				Tiefbrunnen		Differenz Zulauf Entnahme m³
	Wasserzähler Zulauf Quellen m³	Wasserzähler Pumpmenge HB m³	Wasserzähler Entnahme m³	Wasserzähler Verwurf m³	Betriebsstunden Brunnenpumpe h	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe h	
2026							
Januar	6.899,1	0,0	4.210,5	1,7	0,1	0,0	2.688,6
Februar	5.982,6	0,0	4.254,5	1,0	0,3	0,1	1.728,1
März	6.678,2	6,6	3.238,9	1,4	1,7	1,4	3.439,3
April	5.748,2	5,9	4.143,6	35,3	2,2	1,8	1.604,6
Mai	7.591,8	35,8	5.657,1	53,9	10,1	9,8	1.934,7
Juni							
Juli							
August							
September							
Oktober							
November							
Dezember							
Minimum	5.748,2	0,0	3.238,9	1,0	0,1	0,0	
Maximum	7.591,8	35,8	5.657,1	53,9	10,1	9,8	
Durchschnitt	6.580,0	9,7	4.300,9	18,7	2,9	2,6	
Summe	32.899,9	48,3	21.504,6	93,3	14,4	13,1	11.395,3

in M3	Wasserzähler Zulauf 2026	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Wasserzähler Zulauf 2025	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Wasserzähler Zulauf 2024	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Wasserzähler Zulauf 2023	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Wasserzähler Zulauf 2022	Min. / Tag	Max. / Tag
Januar	6.899,1	206,5	244,0	-1.860,9	8.760,0	257,2	317,1	-6.252,8	15.012,8	386,4	617,3	4.257,0	10.755,8	305,9	377,2	2.354,4	8.401,4	237,1	307,3
Februar	5.982,6	201,3	234,5	-855,3	6.837,9	218,4	287,8	-3.884,2	10.722,1	355,9	386,6	2.350,3	8.371,8	278,5	318,5	2.181,9	6.189,9	203,8	236,2
März	6.678,2	185,6	248,1	-1.998,0	8.676,2	214,1	349,5	-4.361,9	13.038,1	388,8	454,5	2.688,4	10.349,7	292,0	448,4	4.306,3	6.043,4	182,0	213,1
April	5.748,2	180,1	213,2	-4.527,4	10.275,6	267,0	478,1	-8.410,3	18.685,9	518,0	709,2	4.397,5	14.288,4	373,2	674,3	5.139,0	9.149,4	226,2	377,9
Mai	7.591,8	193,3	329,8	-9.636,1	17.227,9	378,3	680,8	-2.776,4	20.004,3	544,4	710,4	-7.489,6	27.493,9	635,7	1.049,6	13.905,2	13.588,7	380,6	501,8
Juni	0,0	0,0	0,0		12.307,6	341,7	511,2	-9.250,7	21.558,3	675,8	848,9	1.192,6	20.365,7	437,5	862,5	9.086,7	11.279,0	322,2	427,5
Juli	0,0	0,0	0,0		10.490,8	301,1	396,5	-7.072,2	17.563,0	468,3	685,3	-9.993,6	27.556,6	576,5	1.408,2	16.827,5	10.729,1	296,1	422,8
August	0,0	0,0	0,0		9.079,9	241,3	371,2	-3.692,4	12.772,3	346,2	498,7	-11.819,8	24.592,1	608,0	1.290,5	12.066,6	12.525,5	340,1	452,8
September	0,0	0,0	0,0		9.031,1	255,2	381,0	-4.779,6	13.810,7	326,1	711,6	-3.189,7	17.000,4	432,1	699,2	3.165,1	13.835,3	378,5	728,2
Oktober	0,0	0,0	0,0		9.314,2	265,3	355,4	-11.448,8	20.763,0	473,0	766,5	7.748,4	13.014,6	354,2	652,1	-5.548,7	18.563,3	444,1	901,1
November	0,0	0,0	0,0		9.284,4	278,4	338,4	-4.958,3	14.242,7	396,9	585,8	-5.890,0	20.132,7	538,6	786,5	5.607,5	14.525,2	394,4	587,7
Dezember	0,0	0,0	0,0		8.511,6	248,8	296,5	-2.124,4	10.636,0	307,6	389,6	-8.975,7	19.611,7	538,1	697,2	8.049,8	11.561,9	352,7	402,6
Minimum	0,0	0,0			6.837,9	214,1			10.636,0	307,6			8.371,8	278,5			6.043,4	182,0	
Maximum	7.591,8		329,8		17.227,9		680,8		21.558,3		848,9		27.556,6		1.408,2		18.563,3		901,1
Summe	32.899,9			-18.877,7	119.797,2			-69.012,0	188.809,2			-24.724,2	213.533,4			77.141,3	136.392,1		

in M3	Entnahme 2026	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Entnahme 2025	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Entnahme 2024	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Entnahme 2023	Min. / Tag	Max. / Tag	Diff	Entnahme 2022	Min. / Tag	Max. / Tag
Januar	4.210,5	101,8	197,2	24,8	4.185,7	113,7	190,7	-168,2	4.353,9	110,2	198,6	143,8	4.210,1	110,5	185,5	-549,2	4.759,3	125,9	197,7
Februar	4.254,5	128,6	200,4	400,6	3.853,9	127,0	160,7	-435,8	4.289,7	121,1	168,6	52,8	4.236,9	120,7	176,1	-1.402,9	5.639,8	141,3	310,2
März	3.238,9	79,0	137,4	44,6	3.194,3	78,2	147,5	-364,3	3.558,6	91,2	137,3	-16,2	3.574,8	96,2	135,7	-246,6	3.821,4	90,5	154,2
April	4.143,6	97,9	164,9	485,6	3.658,0	85,1	162,3	90,1	3.567,9	94,6	144,6	23,1	3.544,8	94,7	141,9	-93,5	3.638,3	84,9	196,8
Mai	5.657,1	135,6	251,2	985,9	4.671,2	117,1	238,1	-309,3	4.980,5	129,5	206,3	518,1	4.462,4	106,9	191,9	-473,7	4.936,1	116,5	233,1
Juni	0,0	0,0	0,0		6.551,8	153,9	276,6	1.192,8	5.359,0	148,1	215,3	117,6	5.241,4	151,3	216,0	-708,5	5.949,9	158,8	246,0
Juli	0,0	0,0	0,0		6.665,3	180,2	269,8	-70,2	6.735,5	172,2	265,5	604,2	6.131,3	158,8	415,7	-724,1	6.855,4	184,3	303,3
August	0,0	0,0	0,0		6.602,0	176,5	252,1	-540,2	7.142,2	184,5	313,5	1.371,4	5.770,8	154,8	217,9	-289,9	6.060,7	142,6	232,6
September	0,0	0,0	0,0		5.022,4	138,3	199,7	-353,1	5.375,5	140,3	221,2	702,0	4.673,5	115,0	195,8	601,4	4.072,1	103,3	162,2
Oktober	0,0	0,0	0,0		3.269,4	70,8	140,9	-244,7	3.514,1	78,7	171,6	574,9	2.939,2	73,2	125,8	237,2	2.702,0	69,2	127,2
November	0,0	0,0	0,0		2.477,0	74,2	93,9	75,2	2.401,8	73,4	85,9	96,7	2.305,1	71,2	96,2	108,0	2.197,1	68,8	80,0
Dezember	0,0	0,0	0,0		3.485,4	75,3	196,3	-63,9	3.549,3	74,7	204,4	-88,5	3.637,8	71,9	205,5	98,3	3.539,5	71,1	231,2
Minimum	0,0	0,0			2.477,0	70,8			2.401,8	73,4			2.305,1	71,2			2.197,1	68,8	
Maximum	5.657,1		251,2		6.665,3		276,6		7.142,2		313,5		6.131,3		415,7		6.855,4		310,2
Summe	21.504,6			1.941,5	53.636,4			-1.191,6	54.828,0			4.099,9	50.728,1			-3.443,5	54.171,6		

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Do, 1. Jan.	244,0	0,0	11,5	197,2	1,7	0,0	0,0
Fr, 2. Jan.	240,4	0,0	5,5	191,5	0,0	0,1	0,0
Sa, 3. Jan.	242,6	0,0	4,9	182,9	0,0	0,0	0,0
So, 4. Jan.	239,9	0,0	4,8	167,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 5. Jan.	232,1	0,0	4,2	147,6	0,0	0,0	0,0
Di, 6. Jan.	228,4	0,0	4,4	133,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 7. Jan.	226,4	0,0	3,8	148,3	0,0	0,0	0,0
Do, 8. Jan.	222,3	0,0	4,2	122,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 9. Jan.	225,3	0,0	3,9	122,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 10. Jan.	227,3	0,0	4,3	124,7	0,0	0,0	0,0
So, 11. Jan.	226,9	0,0	5,6	131,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 12. Jan.	222,5	0,0	4,9	110,8	0,0	0,0	0,0
Di, 13. Jan.	222,4	0,0	4,9	101,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 14. Jan.	217,9	0,0	4,3	103,6	0,0	0,0	0,0
Do, 15. Jan.	216,9	0,0	4,3	107,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 16. Jan.	217,6	0,0	4,5	114,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 17. Jan.	217,6	0,0	4,4	123,6	0,0	0,0	0,0
So, 18. Jan.	219,5	0,0	4,6	132,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 19. Jan.	219,6	0,0	4,7	125,1	0,0	0,0	0,0
Di, 20. Jan.	217,9	0,0	5,0	136,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 21. Jan.	211,6	0,0	5,0	132,8	0,0	0,0	0,0
Do, 22. Jan.	207,0	0,0	6,6	133,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 23. Jan.	206,5	0,0	6,2	137,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 24. Jan.	209,4	0,0	5,6	153,9	0,0	0,0	0,0
So, 25. Jan.	216,0	0,0	6,8	145,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 26. Jan.	219,3	0,0	4,9	131,5	0,0	0,0	0,0
Di, 27. Jan.	215,3	0,0	4,8	120,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 28. Jan.	215,0	0,0	5,1	130,9	0,0	0,0	0,0
Do, 29. Jan.	221,6	0,0	4,9	124,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 30. Jan.	225,6	0,0	4,9	131,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 31. Jan.	224,3	0,0	4,9	141,7	0,0	0,0	0,0
Minimum	206,5	0,0	3,8	101,8	0,0	0,0	0,0
Maximum	244,0	0,0	11,5	197,2	1,7	0,1	0,0
Durchschnitt	222,6	0,0	5,1	135,8	0,1	0,0	0,0
Summe	6899,1	0,0	158,4	4210,5	1,7	0,1	0,0

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
So, 1. Feb.	220,0	0,0	5,1	151,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 2. Feb.	215,8	0,0	5,8	148,4	0,0	0,0	0,0
Di, 3. Feb.	208,9	0,0	4,7	147,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 4. Feb.	209,7	0,0	5,5	154,2	0,0	0,0	0,0
Do, 5. Feb.	209,0	0,0	4,9	144,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 6. Feb.	211,4	0,0	4,8	148,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 7. Feb.	217,7	0,0	6,8	155,2	0,0	0,0	0,0
So, 8. Feb.	217,9	0,0	7,1	144,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 9. Feb.	214,7	0,0	4,8	138,9	0,0	0,0	0,0
Di, 10. Feb.	212,1	0,0	5,2	140,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 11. Feb.	211,0	0,0	4,6	139,4	0,0	0,0	0,0
Do, 12. Feb.	212,1	0,0	6,1	141,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 13. Feb.	210,9	0,0	5,0	143,2	0,0	0,1	0,0
Sa, 14. Feb.	210,5	0,0	4,7	159,4	0,0	0,0	0,0
So, 15. Feb.	216,6	0,0	5,6	175,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 16. Feb.	209,1	0,0	5,1	172,3	0,0	0,0	0,0
Di, 17. Feb.	203,9	0,0	5,5	169,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 18. Feb.	202,1	0,0	5,9	193,8	0,0	0,0	0,0
Do, 19. Feb.	201,3	0,0	12,9	200,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 20. Feb.	203,7	0,0	5,1	162,3	1,0	0,2	0,1
Sa, 21. Feb.	203,1	0,0	5,7	162,0	0,0	0,0	0,0
So, 22. Feb.	203,8	0,0	5,4	150,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 23. Feb.	208,5	0,0	4,5	134,7	0,0	0,0	0,0
Di, 24. Feb.	218,1	0,0	4,3	128,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 25. Feb.	230,6	0,0	5,3	135,6	0,0	0,0	0,0
Do, 26. Feb.	234,5	0,0	7,5	134,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 27. Feb.	233,6	0,0	5,0	137,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 28. Feb.	232,0	0,0	4,2	140,5	0,0	0,0	0,0
Minimum	201,3	0,0	4,2	128,6	0,0	0,0	0,0
Maximum	234,5	0,0	12,9	200,4	1,0	0,2	0,1
Durchschnitt	213,7	0,0	5,6	151,9	0,0	0,0	0,0
Summe	5982,6	0,0	157,1	4254,5	1,0	0,3	0,1
Summe							

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
So, 1. Mär.	231,3	0,0	5,0	137,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 2. Mär.	238,2	0,0	4,0	127,7	0,0	0,0	0,0
Di, 3. Mär.	241,3	0,0	4,1	120,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 4. Mär.	248,1	0,0	4,1	120,1	0,0	0,0	0,0
Do, 5. Mär.	241,5	0,0	4,0	122,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 6. Mär.	234,8	0,0	4,0	123,0	0,0	0,0	0,0
Sa, 7. Mär.	229,1	0,0	4,5	120,3	0,0	0,0	0,0
So, 8. Mär.	223,4	0,0	4,6	114,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 9. Mär.	220,2	0,0	3,4	99,4	0,0	0,0	0,0
Di, 10. Mär.	221,1	0,0	3,6	101,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 11. Mär.	219,0	0,0	3,5	103,4	0,0	0,0	0,0
Do, 12. Mär.	217,6	0,0	3,4	96,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 13. Mär.	216,8	0,0	3,9	109,8	0,0	0,1	0,0
Sa, 14. Mär.	218,7	0,0	3,5	97,2	0,0	0,0	0,0
So, 15. Mär.	219,5	3,2	3,6	106,9	0,6	0,8	0,7
Mo, 16. Mär.	218,9	0,0	3,0	92,3	0,0	0,0	0,0
Di, 17. Mär.	220,1	0,0	3,2	79,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 18. Mär.	215,7	0,0	3,0	84,5	0,0	0,0	0,0
Do, 19. Mär.	212,8	0,0	3,6	86,4	0,2	0,0	0,0
Fr, 20. Mär.	209,7	0,0	3,1	81,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 21. Mär.	206,6	0,0	4,2	92,7	0,0	0,0	0,0
So, 22. Mär.	205,5	0,0	3,3	86,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 23. Mär.	204,1	0,0	3,3	93,2	0,0	0,0	0,0
Di, 24. Mär.	202,4	0,0	3,1	88,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 25. Mär.	200,3	0,0	3,0	82,8	0,0	0,0	0,0
Do, 26. Mär.	199,6	0,0	3,0	87,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 27. Mär.	197,6	0,0	3,2	104,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 28. Mär.	194,7	0,0	3,8	121,1	0,0	0,0	0,0
So, 29. Mär.	185,6	3,4	2,5	112,2	0,6	0,8	0,7
Mo, 30. Mär.	192,8	0,0	3,4	111,5	0,0	0,0	0,0
Di, 31. Mär.	191,2	0,0	3,6	133,1	0,0	0,0	0,0
Minimum	185,6	0,0	2,5	79,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	248,1	3,4	5,0	137,4	0,6	0,8	0,7
Durchschnitt	215,4	0,2	3,6	104,5	0,0	0,1	0,0
Summe	6678,2	6,6	111,5	3238,9	1,4	1,7	1,4

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungpumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Mi, 1. Apr.	188,8	0,0	3,8	123,8	12,2	0,0	0,0
Do, 2. Apr.	187,5	0,0	3,6	130,4	5,8	0,0	0,0
Fr, 3. Apr.	187,1	0,0	4,1	155,2	4,3	0,0	0,0
Sa, 4. Apr.	185,0	0,0	4,5	151,4	3,2	0,0	0,0
So, 5. Apr.	185,1	0,0	5,0	147,7	2,3	0,0	0,0
Mo, 6. Apr.	185,3	0,0	4,7	157,7	0,9	0,0	0,0
Di, 7. Apr.	185,0	0,0	6,8	164,9	0,2	0,0	0,0
Mi, 8. Apr.	183,8	0,0	5,4	158,4	0,1	0,0	0,0
Do, 9. Apr.	182,8	0,0	5,4	156,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Apr.	180,4	0,0	5,8	140,7	0,1	0,0	0,0
Sa, 11. Apr.	180,1	0,0	6,1	147,3	0,0	0,1	0,0
So, 12. Apr.	183,0	2,9	5,6	124,0	0,6	0,8	0,7
Mo, 13. Apr.	180,7	0,0	4,7	105,6	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Apr.	182,0	0,0	4,5	97,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 15. Apr.	187,6	0,0	6,7	115,2	0,3	0,0	0,0
Do, 16. Apr.	190,3	0,0	4,7	135,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Apr.	188,5	0,0	5,8	144,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 18. Apr.	188,4	0,0	5,7	145,3	0,0	0,0	0,0
So, 19. Apr.	190,2	0,0	5,1	133,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Apr.	201,6	0,0	3,7	114,4	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Apr.	199,1	0,0	4,9	114,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Apr.	199,2	0,0	4,0	128,2	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Apr.	200,5	0,0	3,6	143,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Apr.	201,1	0,0	3,8	154,5	2,1	0,5	0,4
Sa, 25. Apr.	201,3	0,0	3,9	154,4	0,0	0,0	0,0
So, 26. Apr.	200,7	3,0	4,0	159,3	0,7	0,8	0,7
Mo, 27. Apr.	199,5	0,0	3,4	139,8	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Apr.	199,3	0,0	3,7	135,2	1,6	0,0	0,0
Mi, 29. Apr.	213,2	0,0	3,6	129,2	0,7	0,0	0,0
Do, 30. Apr.	211,1	0,0	4,0	134,2	0,2	0,0	0,0
Minimum	180,1	0,0	3,4	97,9	0,0	0,0	0,0
Maximum	213,2	3,0	6,8	164,9	12,2	0,8	0,7
Durchschnitt	191,6	0,2	4,7	138,1	1,2	0,1	0,1
Summe	5748,2	5,9	140,6	4143,6	35,3	2,2	1,8

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Fr, 1. Mai.	202,9	0,0	5,0	155,1	0,1	0,0	0,0
Sa, 2. Mai.	199,5	0,0	6,6	172,9	0,0	0,0	0,0
So, 3. Mai.	197,0	0,0	5,8	177,0	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Mai.	194,4	0,0	5,2	158,8	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Mai.	193,3	0,0	4,3	135,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Mai.	194,3	0,0	4,5	139,8	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Mai.	208,7	0,0	5,7	166,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 8. Mai.	200,2	0,0	8,0	163,1	0,0	0,1	0,0
Sa, 9. Mai.	195,7	0,0	6,9	162,2	0,0	0,0	0,0
So, 10. Mai.	212,6	2,3	7,3	151,0	0,8	0,8	0,7
Mo, 11. Mai.	205,2	0,0	6,7	160,9	0,0	0,0	0,0
Di, 12. Mai.	220,6	0,0	4,6	165,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 13. Mai.	231,0	0,0	11,2	182,5	1,2	0,0	0,0
Do, 14. Mai.	228,1	0,0	4,9	148,8	5,0	0,0	0,0
Fr, 15. Mai.	295,3	0,0	4,5	162,6	4,6	0,0	0,0
Sa, 16. Mai.	329,8	0,0	5,5	161,0	4,3	0,0	0,0
So, 17. Mai.	302,4	0,0	6,2	151,3	3,2	0,0	0,0
Mo, 18. Mai.	293,0	0,0	5,7	160,1	2,0	0,0	0,0
Di, 19. Mai.	291,8	0,0	6,5	196,7	0,7	0,0	0,0
Mi, 20. Mai.	286,3	0,0	18,4	193,1	0,5	0,0	0,0
Do, 21. Mai.	284,5	0,0	5,8	202,9	0,2	0,0	0,0
Fr, 22. Mai.	286,4	0,0	11,6	227,2	0,1	0,0	0,0
Sa, 23. Mai.	285,3	0,0	11,8	210,0	0,1	0,0	0,0
So, 24. Mai.	281,4	2,2	6,0	185,6	0,5	0,8	0,7
Mo, 25. Mai.	275,6	0,0	7,1	214,5	3,2	0,0	0,0
Di, 26. Mai.	268,8	0,0	5,9	209,6	13,2	0,0	0,0
Mi, 27. Mai.	260,2	0,0	6,9	209,4	5,7	0,0	0,0
Do, 28. Mai.	252,6	0,0	7,1	223,9	4,6	0,0	0,0
Fr, 29. Mai.	244,2	15,4	8,4	241,1	3,6	3,8	3,7
Sa, 30. Mai.	238,0	15,9	12,1	251,2	0,2	4,6	4,7
So, 31. Mai.	232,7	0,0	11,5	217,0	0,1	0,0	0,0
Minimum	193,3	0,0	4,3	135,6	0,0	0,0	0,0
Maximum	329,8	15,9	18,4	251,2	13,2	4,6	4,7
Durchschnitt	244,9	1,2	7,3	182,5	1,7	0,3	0,3
Summe	7591,8	35,8	227,7	5657,1	53,9	10,1	9,8