

	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
<b>Januar 2022</b>	8401,4	0,0	299,7	4759,3	1,4	0,4	0,2
<b>Februar 2022</b>	6189,9	417,7	343,7	5639,8	65,7	71,9	70,8
<b>März 2022</b>	6043,4	20,3	164,8	3821,4	14,5	5,3	5,1
<b>April 2022</b>	9149,4	10,4	133,5	3638,3	14,6	3,8	3,6
<b>Mai 2022</b>	13588,7	10,4	187,3	4936,1	14,5	3,8	3,7
<b>Juni 2022</b>	11279,0	10,4	194,3	5949,9	14,5	3,9	3,7
<b>Juli 2022</b>	10729,1	25,2	232,8	6855,4	16,8	24,6	42,3
<b>August 2022</b>	12525,5	0,0	189,4	6060,7	2,9	2,6	2,5
<b>September 2022</b>							
<b>Oktober 2022</b>							
<b>November 2022</b>							
<b>Dezember 2022</b>							
<b>Minimum</b>	6043,4	0,0	133,5	3638,3	1,4	0,4	0,2
<b>Maximum</b>	13588,7	417,7	343,7	6855,4	65,7	71,9	70,8
<b>Durchschnitt</b>	9738,3	61,8	218,2	5207,6	18,1	14,5	16,4875
<b>Summe</b>	<b>77906,4</b>	<b>494,4</b>	<b>1745,5</b>	<b>41660,9</b>	<b>144,9</b>	<b>116,3</b>	<b>131,9</b>

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Sa, 1. Jan.	283,8	0,0	15,7	197,7	0,0	0,0	0,0
So, 2. Jan.	297,4	0,0	10,0	182,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 3. Jan.	295,2	0,0	9,7	186,0	0,0	0,0	0,0
Di, 4. Jan.	300,0	0,0	9,8	180,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 5. Jan.	300,4	0,0	9,6	166,9	0,0	0,0	0,0
Do, 6. Jan.	307,3	0,0	10,4	167,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 7. Jan.	301,0	0,0	9,0	177,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 8. Jan.	296,8	0,0	9,6	160,5	0,0	0,0	0,0
So, 9. Jan.	294,3	0,0	8,8	152,9	0,4	0,1	0,1
Mo, 10. Jan.	291,4	0,0	8,4	151,1	0,0	0,0	0,0
Di, 11. Jan.	286,2	0,0	9,5	137,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 12. Jan.	280,8	0,0	8,9	139,8	0,0	0,0	0,0
Do, 13. Jan.	277,4	0,0	9,1	143,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 14. Jan.	274,7	0,0	7,9	143,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 15. Jan.	276,4	0,0	9,1	146,2	0,0	0,0	0,0
So, 16. Jan.	275,7	0,0	9,6	143,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 17. Jan.	272,6	0,0	8,4	126,9	0,0	0,0	0,0
Di, 18. Jan.	269,4	0,0	8,2	125,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 19. Jan.	264,6	0,0	8,7	126,5	0,0	0,0	0,0
Do, 20. Jan.	260,4	0,0	9,1	134,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 21. Jan.	257,8	0,0	8,8	135,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 22. Jan.	252,4	0,0	10,2	143,9	0,0	0,0	0,0
So, 23. Jan.	248,7	0,0	9,3	144,3	1,0	0,2	0,1
Mo, 24. Jan.	247,0	0,0	9,2	137,2	0,0	0,0	0,0
Di, 25. Jan.	245,4	0,0	9,4	140,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 26. Jan.	244,2	0,0	9,3	139,3	0,0	0,0	0,0
Do, 27. Jan.	243,4	0,0	9,8	150,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 28. Jan.	242,0	0,0	10,0	149,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 29. Jan.	239,2	0,0	11,1	170,9	0,0	0,0	0,0
So, 30. Jan.	237,1	0,0	11,6	171,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 31. Jan.	238,4	0,0	11,5	183,6	0,0	0,0	0,0
Minimum	237,1	0,0	7,9	125,9	0,0	0,0	0,0
Maximum	307,3	0,0	15,7	197,7	1,0	0,2	0,1
Durchschnitt	271,0	0,0	9,7	153,5	0,0	0,0	0,0
Summe	<b>8401,4</b>	<b>0,0</b>	<b>299,7</b>	<b>4759,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Di, 1. Feb.	236,2	0,0	10,8	165,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 2. Feb.	233,8	0,0	11,1	175,1	0,0	0,0	0,0
Do, 3. Feb.	231,9	0,0	10,8	165,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 4. Feb.	230,6	0,0	10,6	171,7	0,0	0,0	0,0
Sa, 5. Feb.	227,8	0,0	10,5	177,8	0,0	0,0	0,0
So, 6. Feb.	227,4	0,0	11,6	191,5	0,5	0,1	0,0
Mo, 7. Feb.	226,3	0,0	11,0	185,8	0,0	0,0	0,0
Di, 8. Feb.	224,0	0,0	11,4	192,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 9. Feb.	222,2	0,0	12,0	193,5	0,0	0,0	0,0
Do, 10. Feb.	222,4	0,0	12,8	201,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 11. Feb.	223,3	0,0	14,8	206,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 12. Feb.	221,1	0,0	13,4	216,2	0,0	0,0	0,0
So, 13. Feb.	217,5	0,0	14,3	223,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 14. Feb.	215,4	0,0	13,4	216,2	2,7	0,9	0,6
Di, 15. Feb.	216,7	23,2	16,2	232,3	6,1	4,4	4,3
Mi, 16. Feb.	218,5	24,9	15,3	233,3	7,6	4,8	4,7
Do, 17. Feb.	219,2	55,1	17,9	255,1	14,2	10,3	10,0
Fr, 18. Feb.	221,6	74,6	19,3	282,8	7,7	12,0	11,9
Sa, 19. Feb.	221,0	56,5	20,1	269,3	7,2	9,4	9,3
So, 20. Feb.	222,7	86,9	23,7	310,2	7,0	13,8	13,6
Mo, 21. Feb.	222,4	75,2	26,3	281,1	7,7	12,1	12,0
Di, 22. Feb.	220,4	0,0	2,5	157,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 23. Feb.	216,5	0,0	5,1	141,3	0,0	0,0	0,0
Do, 24. Feb.	214,6	0,0	5,3	142,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 25. Feb.	213,5	21,3	5,3	201,2	5,0	4,2	4,2
Sa, 26. Feb.	211,3	0,0	6,0	151,4	0,0	0,0	0,0
So, 27. Feb.	207,8	0,0	5,6	151,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 28. Feb.	203,8	0,0	6,6	147,7	0,0	0,0	0,0
Minimum	203,8	0,0	2,5	141,3	0,0	0,0	0,0
Maximum	236,2	86,9	26,3	310,2	14,2	13,8	13,6
Durchschnitt	221,1	14,9	12,3	201,4	2,3	2,6	2,5
Summe	6189,9	417,7	343,7	5639,8	65,7	72,0	70,6

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Di, 1. Mär.	199,8	0,0	5,7	143,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 2. Mär.	198,3	0,0	5,5	143,3	0,0	0,0	0,0
Do, 3. Mär.	197,5	0,0	5,1	142,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 4. Mär.	198,5	0,0	5,8	154,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 5. Mär.	194,7	0,0	6,1	150,6	0,0	0,0	0,0
So, 6. Mär.	194,5	0,0	6,3	137,0	0,0	0,0	0,0
Mo, 7. Mär.	192,6	0,0	5,3	133,1	0,0	0,0	0,0
Di, 8. Mär.	190,0	0,0	5,5	124,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 9. Mär.	187,3	0,0	5,4	133,2	0,0	0,0	0,0
Do, 10. Mär.	187,5	0,0	5,3	131,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 11. Mär.	187,5	5,2	5,4	136,9	7,3	1,9	1,8
Sa, 12. Mär.	186,8	0,0	6,5	145,2	0,0	0,0	0,0
So, 13. Mär.	183,4	0,0	5,8	142,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 14. Mär.	182,0	0,0	5,2	136,4	0,0	0,0	0,0
Di, 15. Mär.	184,5	0,0	5,6	125,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 16. Mär.	188,1	0,0	5,5	114,3	0,0	0,0	0,0
Do, 17. Mär.	197,4	0,0	5,2	117,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 18. Mär.	199,5	0,0	5,9	141,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 19. Mär.	197,6	0,0	13,7	127,9	0,0	0,0	0,0
So, 20. Mär.	196,5	0,0	5,1	101,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 21. Mär.	196,0	0,0	4,5	92,6	0,0	0,0	0,0
Di, 22. Mär.	195,3	0,0	4,6	99,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 23. Mär.	194,9	15,1	4,3	126,0	7,2	3,4	3,3
Do, 24. Mär.	195,8	0,0	4,7	100,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 25. Mär.	198,3	0,0	3,9	101,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 26. Mär.	199,2	0,0	4,2	111,4	0,0	0,0	0,0
So, 27. Mär.	192,1	0,0	2,5	100,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 28. Mär.	203,0	0,0	4,7	116,0	0,0	0,0	0,0
Di, 29. Mär.	205,2	0,0	4,0	94,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 30. Mär.	206,5	0,0	3,9	90,5	0,0	0,0	0,0
Do, 31. Mär.	213,1	0,0	3,6	106,3	0,0	0,0	0,0
Minimum	182,0	0,0	2,5	90,5	0,0	0,0	0,0
Maximum	213,1	15,1	13,7	154,2	7,3	3,4	3,3
Durchschnitt	194,9	0,7	5,3	123,3	0,5	0,2	0,2
Summe	6043,4	20,3	164,8	3821,4	14,5	5,3	5,1

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Fr, 1. Apr.	240,8	0,0	3,8	84,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 2. Apr.	254,7	0,0	4,0	123,4	0,0	0,0	0,0
So, 3. Apr.	244,8	0,0	3,8	92,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Apr.	232,5	0,0	3,7	97,8	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Apr.	226,2	0,0	3,6	87,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Apr.	249,0	0,0	3,9	94,7	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Apr.	268,7	5,2	3,8	94,5	7,3	1,9	1,8
Fr, 8. Apr.	271,7	0,0	3,9	98,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 9. Apr.	301,7	0,0	5,0	105,2	0,0	0,0	0,0
So, 10. Apr.	316,2	0,0	4,4	116,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 11. Apr.	318,1	0,0	4,3	115,9	0,0	0,0	0,0
Di, 12. Apr.	312,4	0,0	4,1	116,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 13. Apr.	307,2	0,0	4,2	130,1	0,0	0,0	0,0
Do, 14. Apr.	304,3	0,0	4,0	142,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 15. Apr.	306,8	0,0	4,1	126,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 16. Apr.	313,7	0,0	4,1	151,1	0,0	0,0	0,0
So, 17. Apr.	315,6	0,0	4,8	133,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 18. Apr.	314,4	0,0	4,5	132,8	0,0	0,0	0,0
Di, 19. Apr.	314,7	0,0	3,6	124,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 20. Apr.	315,2	0,0	3,6	137,3	0,0	0,0	0,0
Do, 21. Apr.	310,7	5,2	5,0	140,8	7,3	1,9	1,8
Fr, 22. Apr.	307,9	0,0	5,4	132,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 23. Apr.	313,9	0,0	5,8	130,6	0,0	0,0	0,0
So, 24. Apr.	324,7	0,0	5,6	119,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 25. Apr.	340,2	0,0	4,5	117,9	0,0	0,0	0,0
Di, 26. Apr.	342,1	0,0	6,2	113,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 27. Apr.	361,9	0,0	4,3	113,0	0,0	0,0	0,0
Do, 28. Apr.	367,0	0,0	4,6	122,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 29. Apr.	374,4	0,0	5,1	196,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 30. Apr.	377,9	0,0	5,8	146,5	0,0	0,0	0,0
Minimum	226,2	0,0	3,6	84,9	0,0	0,0	0,0
Maximum	377,9	5,2	6,2	196,8	7,3	1,9	1,8
Durchschnitt	305,0	0,3	4,4	121,3	0,5	0,1	0,1
Summe	9149,4	10,4	133,5	3638,3	14,6	3,8	3,6

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
So, 1. Mai.	380,6	0,0	6,1	124,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 2. Mai.	387,0	0,0	4,8	119,9	0,0	0,0	0,0
Di, 3. Mai.	389,8	0,0	4,5	118,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 4. Mai.	390,7	0,0	4,8	120,1	0,0	0,0	0,0
Do, 5. Mai.	391,5	0,0	4,4	128,6	5,0	0,9	0,7
Fr, 6. Mai.	394,7	5,3	4,7	116,5	2,3	1,1	1,1
Sa, 7. Mai.	402,1	0,0	5,9	123,1	0,0	0,0	0,0
So, 8. Mai.	428,7	0,0	5,3	149,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 9. Mai.	455,4	0,0	11,1	175,1	0,0	0,0	0,0
Di, 10. Mai.	477,7	0,0	9,8	233,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 11. Mai.	493,5	0,0	7,3	213,0	0,0	0,0	0,0
Do, 12. Mai.	500,3	0,0	6,2	204,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 13. Mai.	499,3	0,0	5,2	183,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 14. Mai.	501,8	0,0	12,2	154,6	0,0	0,0	0,0
So, 15. Mai.	501,0	0,0	7,1	151,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 16. Mai.	495,6	0,0	5,6	162,9	0,0	0,0	0,0
Di, 17. Mai.	501,4	0,0	5,9	158,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 18. Mai.	483,2	0,0	6,6	164,4	0,0	0,0	0,0
Do, 19. Mai.	466,9	0,0	5,5	187,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 20. Mai.	448,5	5,1	5,7	192,2	7,2	1,9	1,8
Sa, 21. Mai.	431,0	0,0	7,9	192,5	0,0	0,0	0,0
So, 22. Mai.	418,3	0,0	6,7	172,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 23. Mai.	408,1	0,0	4,8	180,6	0,0	0,0	0,0
Di, 24. Mai.	399,5	0,0	4,6	147,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 25. Mai.	410,4	0,0	4,7	134,9	0,0	0,0	0,0
Do, 26. Mai.	430,1	0,0	5,0	147,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 27. Mai.	424,3	0,0	4,9	169,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 28. Mai.	423,4	0,0	5,1	140,2	0,0	0,0	0,0
So, 29. Mai.	419,1	0,0	5,5	151,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 30. Mai.	420,5	0,0	4,9	156,1	0,0	0,0	0,0
Di, 31. Mai.	414,3	0,0	4,5	163,2	0,0	0,0	0,0
Minimum	380,6	0,0	4,4	116,5	0,0	0,0	0,0
Maximum	501,8	5,3	12,2	233,1	7,2	1,9	1,8
Durchschnitt	438,3	0,3	6,0	159,2	0,5	0,1	0,1
Summe	13588,7	10,4	187,3	4936,1	14,5	3,9	3,6

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Mi, 1. Jun.	408,2	0,0	4,7	172,5	0,0	0,0	0,0
Do, 2. Jun.	399,8	0,0	4,7	158,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 3. Jun.	394,1	5,2	5,8	161,1	7,3	1,9	1,8
Sa, 4. Jun.	388,7	0,0	6,1	171,1	0,0	0,0	0,0
So, 5. Jun.	384,6	0,0	6,4	203,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 6. Jun.	405,7	0,0	6,1	186,1	0,0	0,0	0,0
Di, 7. Jun.	401,9	0,0	6,7	170,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 8. Jun.	404,6	0,0	6,3	181,2	0,0	0,0	0,0
Do, 9. Jun.	405,8	0,0	5,5	169,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Jun.	402,1	0,0	5,6	193,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 11. Jun.	391,7	0,0	8,3	205,4	0,0	0,0	0,0
So, 12. Jun.	380,7	0,0	8,6	233,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 13. Jun.	370,7	0,0	9,0	215,1	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Jun.	362,1	0,0	7,0	225,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 15. Jun.	355,4	0,0	6,2	209,2	0,0	0,0	0,0
Do, 16. Jun.	348,9	0,0	6,3	215,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Jun.	345,6	5,2	5,7	246,0	7,2	1,9	1,8
Sa, 18. Jun.	333,0	0,0	8,6	236,6	0,0	0,0	0,0
So, 19. Jun.	327,7	0,0	7,0	245,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Jun.	322,2	0,0	7,7	226,4	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Jun.	341,3	0,0	5,8	186,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Jun.	343,4	0,0	7,8	185,8	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Jun.	367,3	0,0	5,6	186,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Jun.	366,9	0,0	6,1	191,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 25. Jun.	377,3	0,0	7,0	180,2	0,0	0,0	0,0
So, 26. Jun.	377,4	0,0	7,2	194,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 27. Jun.	373,9	0,0	6,5	222,5	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Jun.	368,7	0,0	5,7	211,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 29. Jun.	401,8	0,0	5,2	172,0	0,0	0,0	0,0
Do, 30. Jun.	427,5	0,0	5,1	192,7	0,0	0,1	0,0
Minimum	322,2	0,0	4,7	158,8	0,0	0,0	0,0
Maximum	427,5	5,2	9,0	246,0	7,3	1,9	1,8
Durchschnitt	376,0	0,3	6,5	198,3	0,5	0,1	0,1
Summe	11279,0	10,4	194,3	5949,9	14,5	3,9	3,6

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Fr, 1. Jul.	422,8	0,0	5,3	193,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 2. Jul.	421,0	0,0	5,3	201,2	3,9	1,9	1,8
So, 3. Jul.	421,0	0,0	8,0	210,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Jul.	411,8	0,0	6,4	188,1	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Jul.	401,0	0,0	4,3	189,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Jul.	387,4	0,0	4,6	191,1	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Jul.	375,3	0,0	5,9	210,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 8. Jul.	366,2	0,0	7,8	215,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 9. Jul.	348,3	0,0	5,8	217,1	0,0	0,0	0,0
So, 10. Jul.	339,2	0,0	6,3	184,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 11. Jul.	336,9	0,0	5,9	251,7	0,0	0,0	0,0
Di, 12. Jul.	326,7	0,0	11,0	262,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 13. Jul.	321,0	0,0	7,5	255,6	0,0	0,0	0,0
Do, 14. Jul.	316,4	0,0	10,9	256,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 15. Jul.	311,5	0,0	11,2	255,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 16. Jul.	328,9	0,0	11,6	238,2	2,0	1,9	1,8
So, 17. Jul.	330,7	0,0	6,9	235,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 18. Jul.	320,1	0,0	7,0	228,6	0,0	0,0	0,0
Di, 19. Jul.	312,8	21,4	8,3	267,5	4,7	4,1	4,0
Mi, 20. Jul.	305,0	0,0	7,6	226,1	0,0	0,0	0,0
Do, 21. Jul.	298,8	3,8	4,8	303,3	3,1	4,4	4,1
Fr, 22. Jul.	299,7	0,0	29,0	279,8	0,1	11,7	11,8
Sa, 23. Jul.	296,8	0,0	6,1	204,5	0,0	0,0	0,0
So, 24. Jul.	300,9	0,0	5,5	196,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 25. Jul.	299,0	0,0	6,0	213,6	0,0	0,0	0,0
Di, 26. Jul.	296,1	0,0	5,0	186,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 27. Jul.	341,1	0,0	4,8	191,1	0,0	0,0	0,0
Do, 28. Jul.	348,4	0,0	4,8	190,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 29. Jul.	374,9	0,0	5,3	197,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 30. Jul.	380,9	0,0	5,1	200,2	1,4	0,5	9,2
So, 31. Jul.	388,5	0,0	8,8	214,6	1,6	0,2	9,5
Minimum	296,1	0,0	4,3	184,3	0,0	0,0	0,0
Maximum	422,8	21,4	29,0	303,3	4,7	11,7	11,8
Durchschnitt	346,1	0,8	7,5	221,1	0,5	0,8	1,4
Summe	10729,1	25,2	232,8	6855,4	16,8	24,7	42,2



Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	h	h
Mo, 1. Aug.	385,8	0,0	6,6	228,0	0,0	0,0	0,0
Di, 2. Aug.	399,3	0,0	6,0	204,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 3. Aug.	397,6	0,0	8,0	217,7	0,0	0,0	0,0
Do, 4. Aug.	391,5	0,0	5,5	214,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 5. Aug.	388,5	0,0	7,6	211,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 6. Aug.	442,6	0,0	5,4	194,3	0,0	0,0	0,0
So, 7. Aug.	444,0	0,0	6,1	189,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 8. Aug.	446,7	0,0	4,9	194,2	0,0	0,0	0,0
Di, 9. Aug.	438,0	0,0	5,1	197,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 10. Aug.	425,2	0,0	5,1	212,5	0,0	0,0	0,0
Do, 11. Aug.	409,3	0,0	4,5	205,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 12. Aug.	402,2	0,0	6,3	205,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 13. Aug.	410,3	0,0	6,6	205,0	0,0	0,0	0,0
So, 14. Aug.	401,6	0,0	6,9	213,9	1,5	1,4	1,4
Mo, 15. Aug.	387,0	0,0	5,5	216,3	0,0	0,0	0,0
Di, 16. Aug.	367,9	0,0	5,5	203,4	0,0	0,0	0,0
Mi, 17. Aug.	354,8	0,0	5,0	221,7	0,0	0,0	0,0
Do, 18. Aug.	340,1	0,0	5,7	232,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 19. Aug.	371,4	0,0	14,7	212,0	0,0	0,0	0,0
Sa, 20. Aug.	435,0	0,0	5,8	177,7	0,0	0,0	0,0
So, 21. Aug.	448,1	0,0	5,5	180,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 22. Aug.	452,8	0,0	5,2	177,6	0,0	0,0	0,0
Di, 23. Aug.	444,3	0,0	5,6	190,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 24. Aug.	430,6	0,0	6,2	188,8	0,0	0,0	0,0
Do, 25. Aug.	413,7	0,0	5,6	180,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 26. Aug.	401,9	0,0	6,6	178,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 27. Aug.	388,1	0,0	5,3	159,5	0,0	0,0	0,0
So, 28. Aug.	376,3	0,0	6,1	163,3	1,4	1,2	1,1
Mo, 29. Aug.	364,5	0,0	5,0	166,9	0,0	0,0	0,0
Di, 30. Aug.	348,6	0,0	6,5	173,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 31. Aug.	417,8	0,0	5,0	142,6	0,0	0,0	0,0
Minimum	340,1	0,0	4,5	142,6	0,0	0,0	0,0
Maximum	452,8	0,0	14,7	232,6	1,5	1,4	1,4
Durchschnitt	404,0	0,0	6,1	195,5	0,1	0,1	0,1
Summe	12525,5	0,0	189,4	6060,7	2,9	2,6	2,5