

	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen		Differenz Zulauf Entnahme
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe	
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h	
Januar 2023	10.755,8	0,0	194,7	4.210,1	1,0	0,5	0,1	6.545,7
Februar 2023	8.371,8	0,0	176,7	4.236,9	1,2	1,4	1,1	4.134,9
März 2023	10.349,7	0,0	167,8	3.574,8	3,8	3,8	3,3	6.774,9
April 2023	14.288,4	0,1	127,6	3.544,8	2,3	1,9	1,4	10.743,6
Mai 2023	27.493,9	0,0	173,1	4.462,4	2,5	2,4	2,2	23.031,5
Juni 2023	20.365,7	0,0	188,3	5.241,4	2,5	2,7	2,2	15.124,3
Juli 2023	27.556,6	0,5	177,9	6.131,3	0,7	7,8	7,3	21.425,3
August 2023	24.592,1	0,0	135,8	5.770,8	0,0	1,7	49,8	18.821,3
September 2023	17.000,4	0,0	171,6	4.673,5	5,4	2,9	21,2	12.326,9
Oktober 2023	13.014,6	0,0	110,7	2.939,2	5,6	8,0	3,6	10.075,4
November 2023	20.132,7	0,0	91,1	2.305,1	2,0	0,7	0,2	17.827,6
Dezember 2023	19.611,7	0,0	168,5	3.637,8	1,9	0,6	0,2	15.973,9
Minimum	8.371,8	0,0	91,1	2.305,1	0,0	0,5	0,1	
Maximum	27.556,6	0,5	194,7	6.131,3	5,6	8,0	49,8	
Durchschnitt	17.794,5	0,1	157,0	4.227,3	2,4	2,9	7,7	
Summe	213.533,4	0,6	1.883,8	50.728,1	28,9	34,4	92,6	162.805,3

	Wasserzähler	Min.	Max.	Diff	Wasserzähler	Min.	Max.	Entnahme	Min.	Max.	Diff	Entnahme	Min.	Max.
	Zulauf 2023	/ Tag	/ Tag		Zulauf 2022	/ Tag	/ Tag	2023	/ Tag	/ Tag		2022	/ Tag	/ Tag
	m³			m³	m³			m³			m³	m³		
Januar	10.755,8	305,9	377,2	2.354,4	8.401,4	237,1	307,3	4.210,1	110,5	185,5	-549,2	4.759,3	125,9	197,7
Februar	8.371,8	278,5	318,5	2.181,9	6.189,9	203,8	236,2	4.236,9	120,7	176,1	-1.402,9	5.639,8	141,3	310,2
März	10.349,7	292,0	448,4	4.306,3	6.043,4	182,0	213,1	3.574,8	96,2	135,7	-246,6	3.821,4	90,5	154,2
April	14.288,4	373,2	674,3	5.139,0	9.149,4	226,2	377,9	3.544,8	94,7	141,9	-93,5	3.638,3	84,9	196,8
Mai	27.493,9	635,7	1.049,6	13.905,2	13.588,7	380,6	501,8	4.462,4	106,9	191,9	-473,7	4.936,1	116,5	233,1
Juni	20.365,7	437,5	862,5	9.086,7	11.279,0	322,2	427,5	5.241,4	151,3	216,0	-708,5	5.949,9	158,8	246,0
Juli	27.556,6	576,5	1.408,2	16.827,5	10.729,1	296,1	422,8	6.131,3	158,8	415,7	-724,1	6.855,4	184,3	303,3
August	24.592,1	608,0	1.290,5	12.066,6	12.525,5	340,1	452,8	5.770,8	154,8	217,9	-289,9	6.060,7	142,6	232,6
September	17.000,4	432,1	699,2	3.165,1	13.835,3	378,5	728,2	4.673,5	115,0	195,8	601,4	4.072,1	103,3	162,2
Oktober	13.014,6	354,2	652,1	-5.548,7	18.563,3	444,1	901,1	2.939,2	73,2	125,8	237,2	2.702,0	69,2	127,2
November	20.132,7	538,6	786,5	5.607,5	14.525,2	394,4	587,7	2.305,1	71,2	96,2	108,0	2.197,1	68,8	80,0
Dezember	19.611,7	538,1	697,2	8.049,8	11.561,9	352,7	402,6	3.637,8	71,9	205,5	98,3	3.539,5	71,1	231,2
Minimum	8.371,8	278,5			6.043,4	182,0		2.305,1	71,2			2.197,1	68,8	
Maximum	27.556,6		1.408,2		18.563,3		901,1	6.131,3		415,7		6.855,4		310,2
Summe	213.533,4			77.141,3	136.392,1			50.728,1			-3.443,5	54.171,6		

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
So, 1. Jan.	365,2	0,0	12,9	185,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 2. Jan.	365,0	0,0	6,7	174,9	0,0	0,2	0,0
Di, 3. Jan.	371,1	0,0	6,6	185,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 4. Jan.	373,9	0,0	6,6	178,7	0,0	0,0	0,0
Do, 5. Jan.	374,1	0,0	8,7	178,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 6. Jan.	376,8	0,0	5,9	183,7	0,0	0,0	0,0
Sa, 7. Jan.	377,2	0,0	8,4	164,9	0,0	0,0	0,0
So, 8. Jan.	376,3	0,0	6,8	140,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 9. Jan.	376,7	0,0	5,0	132,4	0,3	0,1	0,0
Di, 10. Jan.	377,2	0,0	6,0	123,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 11. Jan.	366,5	0,0	5,5	115,1	0,0	0,0	0,0
Do, 12. Jan.	362,5	0,0	4,5	120,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 13. Jan.	357,6	0,0	5,4	119,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 14. Jan.	350,9	0,0	5,9	123,2	0,0	0,0	0,0
So, 15. Jan.	348,0	0,0	6,2	133,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 16. Jan.	348,4	0,0	5,2	110,5	0,0	0,0	0,0
Di, 17. Jan.	349,0	0,0	5,1	116,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 18. Jan.	350,0	0,0	5,8	114,7	0,0	0,0	0,0
Do, 19. Jan.	347,9	0,0	5,4	124,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 20. Jan.	340,7	0,0	5,6	122,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 21. Jan.	334,5	0,0	6,8	140,2	0,0	0,0	0,0
So, 22. Jan.	327,9	0,0	7,2	131,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 23. Jan.	323,2	0,0	6,2	122,6	0,7	0,2	0,1
Di, 24. Jan.	322,4	0,0	6,3	112,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 25. Jan.	320,7	0,0	5,8	117,7	0,0	0,0	0,0
Do, 26. Jan.	319,0	0,0	5,9	111,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 27. Jan.	316,1	0,0	5,1	113,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 28. Jan.	313,7	0,0	5,5	130,3	0,0	0,0	0,0
So, 29. Jan.	310,4	0,0	6,6	132,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 30. Jan.	307,0	0,0	5,8	129,0	0,0	0,0	0,0
Di, 31. Jan.	305,9	0,0	5,3	120,2	0,0	0,0	0,0
Minimum	305,9	0,0	4,5	110,5	0,0	0,0	0,0
Maximum	377,2	0,0	12,9	185,5	0,7	0,2	0,1
Durchschnitt	347,0	0,0	6,3	135,8	0,0	0,0	0,0
Summe	10755,8	0,0	194,7	4210,1	1,0	0,5	0,1

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Mi, 1. Feb.	304,5	0,0	5,8	123,1	0,0	0,0	0,0
Do, 2. Feb.	303,2	0,0	5,4	125,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 3. Feb.	302,6	0,0	5,8	120,7	0,0	0,0	0,0
Sa, 4. Feb.	306,6	0,0	6,8	141,2	0,0	0,2	0,0
So, 5. Feb.	305,5	0,0	6,6	150,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 6. Feb.	298,7	0,0	6,2	143,8	0,0	0,0	0,0
Di, 7. Feb.	293,2	0,0	5,7	144,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 8. Feb.	289,0	0,0	6,1	146,5	0,0	0,0	0,0
Do, 9. Feb.	287,3	0,0	5,6	150,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Feb.	284,7	0,0	6,7	146,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 11. Feb.	282,7	0,0	7,5	160,4	0,0	0,0	0,0
So, 12. Feb.	282,2	0,0	6,9	162,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 13. Feb.	280,3	0,0	6,8	151,9	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Feb.	279,7	0,0	6,7	159,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 15. Feb.	278,5	0,0	6,4	149,9	1,2	1,2	1,1
Do, 16. Feb.	279,4	0,0	6,0	149,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Feb.	281,7	0,0	5,7	147,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 18. Feb.	292,9	0,0	5,8	164,0	0,0	0,0	0,0
So, 19. Feb.	308,4	0,0	6,6	168,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Feb.	312,3	0,0	6,2	167,8	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Feb.	315,5	0,0	6,5	161,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Feb.	317,4	0,0	6,3	169,0	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Feb.	318,5	0,0	6,8	174,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Feb.	316,8	0,0	6,4	165,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 25. Feb.	315,3	0,0	8,8	176,1	0,0	0,0	0,0
So, 26. Feb.	315,7	0,0	6,9	151,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 27. Feb.	311,7	0,0	4,6	138,6	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Feb.	307,5	0,0	5,1	124,8	0,0	0,0	0,0
Minimum	278,5	0,0	4,6	120,7	0,0	0,0	0,0
Maximum	318,5	0,0	8,8	176,1	1,2	1,2	1,1
Durchschnitt	299,0	0,0	6,3	151,3	0,0	0,0	0,0
Summe	8371,8	0,0	176,7	4236,9	1,2	1,4	1,1

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
Mi, 1. Mär.	303,5	0,0	4,7	122,6	1,2	1,2	1,1
Do, 2. Mär.	302,1	0,0	5,3	119,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 3. Mär.	300,7	0,0	4,4	118,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 4. Mär.	296,6	0,0	5,8	130,7	0,0	0,2	0,0
So, 5. Mär.	296,5	0,0	6,2	129,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 6. Mär.	294,4	0,0	5,6	118,5	0,0	0,0	0,0
Di, 7. Mär.	293,0	0,0	5,6	118,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 8. Mär.	292,0	0,0	5,4	117,9	0,0	0,0	0,0
Do, 9. Mär.	294,5	0,0	4,4	119,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Mär.	303,4	0,0	5,5	121,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 11. Mär.	307,0	0,0	6,2	130,8	0,0	0,0	0,0
So, 12. Mär.	302,2	0,0	6,2	131,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 13. Mär.	299,0	0,0	5,8	120,4	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Mär.	303,7	0,0	6,0	114,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 15. Mär.	324,3	0,0	6,1	120,7	1,3	1,2	1,1
Do, 16. Mär.	323,5	0,0	5,9	126,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Mär.	322,5	0,0	5,4	125,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 18. Mär.	321,0	0,0	6,3	135,7	0,0	0,0	0,0
So, 19. Mär.	318,7	0,0	7,4	128,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Mär.	317,8	0,0	5,0	103,1	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Mär.	317,7	0,0	5,3	104,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Mär.	316,2	0,0	5,0	100,8	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Mär.	319,9	0,0	5,0	104,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Mär.	325,0	0,0	4,7	106,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 25. Mär.	361,0	0,0	5,2	96,3	0,0	0,0	0,0
So, 26. Mär.	382,4	0,0	4,3	96,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 27. Mär.	432,3	0,0	5,0	96,2	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Mär.	446,5	0,0	5,1	97,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 29. Mär.	448,4	0,0	5,0	99,6	0,0	0,0	0,0
Do, 30. Mär.	444,3	0,0	5,1	107,7	1,3	1,2	1,1
Fr, 31. Mär.	439,6	0,0	4,9	111,2	0,0	0,0	0,0
Minimum	292,0	0,0	4,3	96,2	0,0	0,0	0,0
Maximum	448,4	0,0	7,4	135,7	1,3	1,2	1,1
Durchschnitt	333,9	0,0	5,4	115,3	0,1	0,1	0,1
Summe	10349,7	0,0	167,8	3574,8	3,8	3,8	3,3

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungpumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Sa, 1. Apr.	444,1	0,0	5,4	120,5	0,0	0,2	0,0
So, 2. Apr.	443,9	0,0	5,4	119,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 3. Apr.	437,1	0,0	3,9	135,5	0,0	0,0	0,0
Di, 4. Apr.	428,2	0,0	4,1	120,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 5. Apr.	419,6	0,0	3,6	118,3	0,0	0,0	0,0
Do, 6. Apr.	412,6	0,0	3,6	125,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 7. Apr.	406,5	0,0	4,2	130,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 8. Apr.	400,3	0,0	3,8	127,9	0,0	0,0	0,0
So, 9. Apr.	378,0	0,1	4,0	120,7	1,0	0,3	0,3
Mo, 10. Apr.	387,6	0,0	5,2	136,7	0,0	0,0	0,0
Di, 11. Apr.	380,7	0,0	4,2	123,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 12. Apr.	373,2	0,0	3,0	120,9	0,0	0,0	0,0
Do, 13. Apr.	381,6	0,0	3,5	116,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 14. Apr.	400,0	0,0	4,4	122,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 15. Apr.	407,4	0,0	4,6	113,9	0,0	0,0	0,0
So, 16. Apr.	402,8	0,0	4,4	113,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 17. Apr.	395,3	0,0	3,1	101,8	0,0	0,0	0,0
Di, 18. Apr.	388,1	0,0	3,4	99,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 19. Apr.	382,1	0,0	2,8	97,4	0,0	0,0	0,0
Do, 20. Apr.	450,1	0,0	2,5	97,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 21. Apr.	513,1	0,0	3,3	102,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 22. Apr.	561,6	0,0	4,4	120,8	0,0	0,0	0,0
So, 23. Apr.	577,7	0,0	4,6	115,7	1,3	1,2	1,1
Mo, 24. Apr.	594,3	0,0	3,5	120,6	0,0	0,0	0,0
Di, 25. Apr.	622,4	0,0	3,4	94,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 26. Apr.	655,6	0,0	3,9	110,3	0,0	0,0	0,0
Do, 27. Apr.	674,3	0,0	5,4	113,6	0,0	0,0	0,0
Fr, 28. Apr.	672,9	0,0	5,6	123,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 29. Apr.	654,5	0,0	9,0	140,2	0,0	0,2	0,0
So, 30. Apr.	642,8	0,0	5,4	141,9	0,0	0,0	0,0
Minimum	373,2	0,0	2,5	94,7	0,0	0,0	0,0
Maximum	674,3	0,1	9,0	141,9	1,3	1,2	1,1
Durchschnitt	476,3	0,0	4,3	118,2	0,1	0,1	0,0
Summe	14288,4	0,1	127,6	3544,8	2,3	1,9	1,4

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
Mo, 1. Mai.	635,7	0,0	4,7	136,3	0,0	0,0	0,0
Di, 2. Mai.	647,9	0,0	4,2	111,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 3. Mai.	669,4	0,0	4,0	106,9	0,0	0,0	0,0
Do, 4. Mai.	681,2	0,0	4,3	120,5	0,0	0,0	0,0
Fr, 5. Mai.	675,7	0,0	4,0	141,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 6. Mai.	671,9	0,0	4,5	123,0	0,0	0,0	0,0
So, 7. Mai.	679,5	0,0	5,4	132,1	1,2	1,2	1,1
Mo, 8. Mai.	705,2	0,0	4,0	116,0	0,0	0,0	0,0
Di, 9. Mai.	771,5	0,0	4,1	114,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 10. Mai.	819,0	0,0	4,1	116,3	0,0	0,0	0,0
Do, 11. Mai.	884,9	0,0	4,1	112,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 12. Mai.	937,6	0,0	4,1	125,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 13. Mai.	977,8	0,0	5,7	137,5	0,0	0,0	0,0
So, 14. Mai.	999,7	0,0	4,6	133,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 15. Mai.	1019,8	0,0	3,7	183,4	0,0	0,0	0,0
Di, 16. Mai.	1030,1	0,0	14,6	169,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 17. Mai.	1045,6	0,0	4,8	135,5	0,0	0,0	0,0
Do, 18. Mai.	1049,6	0,0	5,0	145,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 19. Mai.	1043,4	0,0	6,2	145,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 20. Mai.	1031,9	0,0	4,6	142,1	0,0	0,0	0,0
So, 21. Mai.	1020,9	0,0	6,7	175,6	1,3	1,2	1,1
Mo, 22. Mai.	1001,6	0,0	22,7	191,9	0,0	0,0	0,0
Di, 23. Mai.	984,7	0,0	4,7	147,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 24. Mai.	973,1	0,0	4,3	149,0	0,0	0,0	0,0
Do, 25. Mai.	965,5	0,0	4,8	153,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 26. Mai.	954,9	0,0	4,4	133,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 27. Mai.	947,5	0,0	3,9	163,9	0,0	0,0	0,0
So, 28. Mai.	937,1	0,0	8,6	175,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 29. Mai.	927,5	0,0	4,1	180,7	0,0	0,0	0,0
Di, 30. Mai.	912,4	0,0	4,5	190,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 31. Mai.	891,3	0,0	3,7	152,6	0,0	0,0	0,0
Minimum	635,7	0,0	3,7	106,9	0,0	0,0	0,0
Maximum	1049,6	0,0	22,7	191,9	1,3	1,2	1,1
Durchschnitt	886,9	0,0	5,6	143,9	0,1	0,1	0,1
Summe	27493,9	0,0	173,1	4462,4	2,5	2,4	2,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Do, 1. Jun.	862,5	0,0	5,1	173,7	0,0	0,2	0,0
Fr, 2. Jun.	842,6	0,0	4,5	166,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 3. Jun.	823,2	0,0	7,4	153,9	0,0	0,0	0,0
So, 4. Jun.	810,8	0,0	4,9	152,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 5. Jun.	809,5	0,0	3,9	151,9	1,2	1,2	1,1
Di, 6. Jun.	833,0	0,0	4,7	151,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 7. Jun.	838,9	0,0	5,3	169,0	0,0	0,0	0,0
Do, 8. Jun.	825,0	0,0	7,1	208,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 9. Jun.	817,8	0,0	15,1	216,0	0,0	0,0	0,0
Sa, 10. Jun.	806,4	0,0	7,6	162,2	0,0	0,0	0,0
So, 11. Jun.	799,3	0,0	6,7	154,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 12. Jun.	785,0	0,0	4,3	165,1	0,0	0,0	0,0
Di, 13. Jun.	770,4	0,0	4,5	165,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 14. Jun.	752,0	0,0	5,8	165,0	0,0	0,0	0,0
Do, 15. Jun.	730,9	0,0	5,5	161,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 16. Jun.	709,1	0,0	6,4	164,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 17. Jun.	690,9	0,0	5,9	200,5	0,0	0,0	0,0
So, 18. Jun.	674,9	0,0	7,4	192,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 19. Jun.	659,7	0,0	6,5	186,3	0,0	0,0	0,0
Di, 20. Jun.	650,2	0,0	5,7	190,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 21. Jun.	636,4	0,0	8,2	209,5	0,0	0,0	0,0
Do, 22. Jun.	646,5	0,0	6,6	179,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 23. Jun.	636,9	0,0	5,7	165,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 24. Jun.	651,8	0,0	7,3	160,9	0,0	0,0	0,0
So, 25. Jun.	636,8	0,0	7,3	170,4	1,3	1,2	1,1
Mo, 26. Jun.	622,7	0,0	4,8	187,4	0,0	0,0	0,0
Di, 27. Jun.	605,0	0,0	4,3	167,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 28. Jun.	437,5	0,0	4,9	181,1	0,0	0,0	0,0
Do, 29. Jun.	0,0	0,0	8,2	196,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 30. Jun.	0,0	0,0	6,7	172,1	0,0	0,1	0,0
Minimum	0,0	0,0	3,9	151,3	0,0	0,0	0,0
Maximum	862,5	0,0	15,1	216,0	1,3	1,2	1,1
Durchschnitt	678,9	0,0	6,3	174,7	0,1	0,1	0,1
Summe	20365,7	0,0	188,3	5241,4	2,5	2,7	2,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Sa, 1. Jul.	0,0	0,0	4,4	158,8	0,0	0,0	0,0
So, 2. Jul.	167,5	0,0	5,2	174,5	0,0	0,0	0,0
Mo, 3. Jul.	576,5	0,0	5,0	163,5	0,0	0,0	0,0
Di, 4. Jul.	658,9	0,5	4,6	415,7	0,7	7,4	7,2
Mi, 5. Jul.	699,3	0,0	4,9	180,4	0,0	0,0	0,0
Do, 6. Jul.	730,2	0,0	10,4	190,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 7. Jul.	731,6	0,0	4,8	195,3	0,0	0,0	0,0
Sa, 8. Jul.	716,6	0,0	4,6	179,4	0,0	0,0	0,0
So, 9. Jul.	771,0	0,0	5,2	193,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 10. Jul.	769,8	0,0	4,1	181,2	0,0	0,0	0,0
Di, 11. Jul.	776,5	0,0	4,7	207,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 12. Jul.	762,5	0,0	5,1	190,6	0,0	0,0	0,0
Do, 13. Jul.	789,6	0,0	6,4	182,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 14. Jul.	848,1	0,0	6,8	217,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 15. Jul.	849,4	0,0	12,1	249,7	0,0	0,0	0,0
So, 16. Jul.	830,5	0,0	7,3	211,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 17. Jul.	795,4	0,0	4,5	196,2	0,0	0,0	0,0
Di, 18. Jul.	812,8	0,0	3,7	186,5	0,0	0,1	0,0
Mi, 19. Jul.	914,9	0,0	3,8	165,0	0,0	0,1	0,0
Do, 20. Jul.	938,8	0,0	3,5	184,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 21. Jul.	979,5	0,0	4,3	170,7	0,0	0,0	0,0
Sa, 22. Jul.	1049,4	0,0	3,9	200,5	0,0	0,0	0,0
So, 23. Jul.	1222,9	0,0	4,8	187,7	0,0	0,0	0,0
Mo, 24. Jul.	1246,4	0,0	4,2	178,6	0,0	0,0	0,0
Di, 25. Jul.	1250,1	0,0	3,4	172,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 26. Jul.	1408,2	0,0	22,4	223,5	0,0	0,0	0,0
Do, 27. Jul.	1388,7	0,0	3,5	181,7	0,0	0,0	0,0
Fr, 28. Jul.	1306,5	0,0	4,9	207,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 29. Jul.	1226,1	0,0	5,7	195,9	0,0	0,2	0,1
So, 30. Jul.	1188,2	0,0	5,4	189,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 31. Jul.	1150,7	0,0	4,3	199,6	0,0	0,0	0,0
Minimum	0,0	0,0	3,4	158,8	0,0	0,0	0,0
Maximum	1408,2	0,5	22,4	415,7	0,7	7,4	7,2
Durchschnitt	888,9	0,0	5,7	197,8	0,0	0,3	0,2
Summe	27556,6	0,5	177,9	6131,3	0,7	7,8	7,3

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m³	m³	m³	m³	m³	h	h
Di, 1. Aug.	1127,4	0,0	5,2	176,6	0,0	0,0	0,0
Mi, 2. Aug.	1123,6	0,0	5,5	208,0	0,0	1,1	18,0
Do, 3. Aug.	1102,9	0,0	5,4	184,6	0,0	0,0	21,3
Fr, 4. Aug.	1109,9	0,0	5,5	180,4	0,0	0,0	0,0
Sa, 5. Aug.	1223,7	0,0	4,4	173,4	0,0	0,0	0,0
So, 6. Aug.	1290,5	0,0	3,8	171,7	0,0	0,3	0,7
Mo, 7. Aug.	1162,3	0,0	3,3	174,0	0,0	0,0	0,0
Di, 8. Aug.	743,3	0,0	3,5	181,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 9. Aug.	730,4	0,0	4,1	198,8	0,0	0,0	0,0
Do, 10. Aug.	722,8	0,0	3,7	191,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 11. Aug.	716,2	0,0	3,9	194,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 12. Aug.	710,6	0,0	4,0	206,7	0,0	0,0	0,0
So, 13. Aug.	705,0	0,0	5,6	193,3	0,0	0,0	0,0
Mo, 14. Aug.	699,6	0,0	3,8	204,3	0,0	0,0	0,0
Di, 15. Aug.	696,4	0,0	5,5	217,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 16. Aug.	693,3	0,0	5,4	180,5	0,0	0,0	0,0
Do, 17. Aug.	689,2	0,0	4,2	186,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 18. Aug.	686,4	0,0	4,2	177,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 19. Aug.	683,6	0,0	5,0	203,1	0,0	0,0	0,0
So, 20. Aug.	680,2	0,0	4,1	198,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 21. Aug.	677,6	0,0	4,2	211,1	0,0	0,0	0,0
Di, 22. Aug.	675,0	0,0	4,4	203,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 23. Aug.	670,6	0,0	3,7	179,3	0,0	0,0	0,0
Do, 24. Aug.	661,2	0,0	3,6	193,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 25. Aug.	644,4	0,0	4,3	190,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 26. Aug.	624,6	0,0	4,5	190,2	0,0	0,0	0,0
So, 27. Aug.	608,0	0,0	5,0	175,6	0,0	0,3	9,8
Mo, 28. Aug.	619,5	0,0	3,8	161,3	0,0	0,0	0,0
Di, 29. Aug.	703,9	0,0	3,9	154,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 30. Aug.	706,1	0,0	4,2	154,9	0,0	0,0	0,0
Do, 31. Aug.	703,9	0,0	4,1	155,0	0,0	0,0	0,0
Minimum	608,0	0,0	3,3	154,8	0,0	0,0	0,0
Maximum	1290,5	0,0	5,6	217,9	0,0	1,1	21,3
Durchschnitt	793,3	0,0	4,4	186,2	0,0	0,1	1,6
Summe	24592,1	0,0	135,8	5770,8	0,0	1,7	49,8

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Fr, 1. Sep.	699,2	0,0	3,7	152,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 2. Sep.	690,9	0,0	4,3	163,0	0,0	0,0	0,0
So, 3. Sep.	687,1	0,0	5,6	163,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Sep.	683,2	0,0	4,2	176,2	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Sep.	680,0	0,0	6,2	162,0	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Sep.	676,8	0,0	4,4	172,4	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Sep.	672,5	0,0	6,3	169,3	0,0	0,0	0,0
Fr, 8. Sep.	653,7	0,0	5,3	167,0	0,0	0,0	0,0
Sa, 9. Sep.	628,3	0,0	5,5	168,9	0,0	0,2	0,0
So, 10. Sep.	616,1	0,0	5,1	169,3	0,0	0,3	10,7
Mo, 11. Sep.	600,6	0,0	6,2	180,5	0,0	0,0	8,4
Di, 12. Sep.	584,0	0,0	7,1	195,8	0,0	0,0	0,0
Mi, 13. Sep.	569,4	0,0	5,6	176,2	0,0	0,0	0,0
Do, 14. Sep.	557,6	0,0	5,6	169,4	0,0	0,0	0,0
Fr, 15. Sep.	549,9	0,0	8,4	169,5	0,0	0,0	0,0
Sa, 16. Sep.	538,6	0,0	5,5	141,4	0,0	0,0	0,0
So, 17. Sep.	527,0	0,0	5,4	147,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 18. Sep.	518,6	0,0	6,6	163,1	0,0	0,0	0,0
Di, 19. Sep.	546,0	0,0	8,3	165,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 20. Sep.	534,5	0,0	7,1	155,3	0,0	0,0	0,0
Do, 21. Sep.	522,0	0,0	6,3	146,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 22. Sep.	505,6	0,0	5,5	151,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 23. Sep.	512,2	0,0	5,7	127,7	0,0	0,0	0,0
So, 24. Sep.	500,7	0,0	5,4	132,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 25. Sep.	484,7	0,0	4,7	145,8	1,9	0,3	0,3
Di, 26. Sep.	473,9	0,0	9,7	138,7	1,2	1,2	1,1
Mi, 27. Sep.	463,0	0,0	4,8	115,0	0,0	0,0	0,0
Do, 28. Sep.	451,2	0,0	4,2	117,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 29. Sep.	441,0	0,0	4,6	142,8	2,3	0,9	0,7
Sa, 30. Sep.	432,1	0,0	4,3	128,6	0,0	0,0	0,0
Minimum	432,1	0,0	3,7	115,0	0,0	0,0	0,0
Maximum	699,2	0,0	9,7	195,8	2,3	1,2	10,7
Durchschnitt	566,7	0,0	5,7	155,8	0,2	0,1	0,7
Summe	17000,4	0,0	171,6	4673,5	5,4	2,9	21,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspu mpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
So, 1. Okt.	427,0	0,0	5,1	125,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 2. Okt.	419,9	0,0	3,9	124,3	0,0	0,0	0,0
Di, 3. Okt.	412,0	0,0	3,7	113,9	0,0	3,4	0,0
Mi, 4. Okt.	407,3	0,0	4,0	106,8	0,0	0,0	0,0
Do, 5. Okt.	411,4	0,0	4,3	111,1	0,0	0,0	0,0
Fr, 6. Okt.	404,0	0,0	3,7	123,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 7. Okt.	393,2	0,0	4,3	118,2	0,0	0,2	0,0
So, 8. Okt.	388,4	0,0	3,8	113,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 9. Okt.	381,0	0,0	4,3	104,8	0,0	0,0	0,0
Di, 10. Okt.	375,5	0,0	3,7	106,1	0,0	0,0	0,0
Mi, 11. Okt.	370,2	0,0	3,4	101,7	0,0	0,0	0,0
Do, 12. Okt.	366,1	0,0	3,5	104,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 13. Okt.	361,4	0,0	3,2	100,9	1,2	1,2	1,1
Sa, 14. Okt.	356,8	0,0	3,7	106,5	0,0	0,0	0,0
So, 15. Okt.	356,1	0,0	4,5	95,4	0,0	0,0	0,0
Mo, 16. Okt.	362,0	0,0	2,8	90,5	0,0	0,0	0,0
Di, 17. Okt.	358,6	0,0	3,4	81,2	0,0	0,0	0,0
Mi, 18. Okt.	356,6	0,0	2,8	78,1	0,0	0,0	0,0
Do, 19. Okt.	354,8	0,0	3,0	77,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 20. Okt.	354,2	0,0	3,0	79,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 21. Okt.	366,4	0,0	5,1	87,7	0,0	0,0	0,0
So, 22. Okt.	363,6	0,0	3,0	77,0	1,4	0,7	0,7
Mo, 23. Okt.	358,4	0,0	2,8	77,0	0,0	0,0	0,0
Di, 24. Okt.	359,1	0,0	2,8	81,5	0,0	0,0	0,0
Mi, 25. Okt.	481,0	0,0	5,0	94,9	0,0	0,0	0,0
Do, 26. Okt.	463,6	0,0	3,0	78,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 27. Okt.	554,1	0,0	2,9	73,2	0,6	0,4	0,4
Sa, 28. Okt.	595,0	0,0	3,0	75,1	0,0	0,0	0,0
So, 29. Okt.	605,4	0,0	3,1	81,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 30. Okt.	599,4	0,0	2,9	75,0	1,2	0,9	0,3
Di, 31. Okt.	652,1	0,0	3,0	75,8	1,2	1,2	1,1
Minimum	354,2	0,0	2,8	73,2	0,0	0,0	0,0
Maximum	652,1	0,0	5,1	125,8	1,4	3,4	1,1
Durchschnitt	419,8	0,0	3,6	94,8	0,2	0,3	0,1
Summe	13014,6	0,0	110,7	2939,2	5,6	8,0	3,6

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Mi, 1. Nov.	676,6	0,0	3,4	77,2	0,0	0,0	0,0
Do, 2. Nov.	678,0	0,0	2,9	76,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 3. Nov.	786,5	0,0	2,8	80,8	0,0	0,0	0,0
Sa, 4. Nov.	777,7	0,0	3,3	96,2	0,0	0,3	0,0
So, 5. Nov.	771,8	0,0	5,2	90,8	0,0	0,0	0,0
Mo, 6. Nov.	743,8	0,0	2,9	78,7	0,0	0,0	0,0
Di, 7. Nov.	724,4	0,0	3,0	76,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 8. Nov.	713,2	0,0	2,7	78,2	0,0	0,0	0,0
Do, 9. Nov.	706,7	0,0	2,9	77,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 10. Nov.	700,0	0,0	3,0	78,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 11. Nov.	694,9	0,0	3,6	74,9	0,0	0,0	0,0
So, 12. Nov.	695,4	0,0	3,3	78,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 13. Nov.	695,9	0,0	3,3	73,4	0,0	0,0	0,0
Di, 14. Nov.	689,9	0,0	2,8	75,8	0,6	0,1	0,1
Mi, 15. Nov.	686,3	0,0	2,9	72,5	0,0	0,0	0,0
Do, 16. Nov.	684,6	0,0	2,5	76,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 17. Nov.	683,9	0,0	2,9	74,1	0,0	0,0	0,0
Sa, 18. Nov.	681,8	0,0	3,2	73,8	0,0	0,0	0,0
So, 19. Nov.	678,4	0,0	2,8	76,0	0,0	0,0	0,0
Mo, 20. Nov.	675,2	0,0	2,6	72,5	0,0	0,0	0,0
Di, 21. Nov.	668,2	0,0	2,5	71,7	0,0	0,0	0,0
Mi, 22. Nov.	648,5	0,0	3,2	71,7	0,0	0,0	0,0
Do, 23. Nov.	628,8	0,0	2,8	71,8	0,0	0,0	0,0
Fr, 24. Nov.	618,5	0,0	2,7	71,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 25. Nov.	605,1	0,0	2,8	77,8	0,0	0,0	0,0
So, 26. Nov.	590,8	0,0	4,5	83,6	0,0	0,0	0,0
Mo, 27. Nov.	574,1	0,0	2,6	74,0	0,0	0,0	0,0
Di, 28. Nov.	563,8	0,0	2,8	71,4	1,4	0,3	0,1
Mi, 29. Nov.	551,3	0,0	2,5	77,5	0,0	0,0	0,0
Do, 30. Nov.	538,6	0,0	2,7	74,7	0,0	0,0	0,0
Minimum	538,6	0,0	2,5	71,2	0,0	0,0	0,0
Maximum	786,5	0,0	5,2	96,2	1,4	0,3	0,1
Durchschnitt	671,1	0,0	3,0	76,8	0,1	0,0	0,0
Summe	20132,7	0,0	91,1	2305,1	2,0	0,7	0,2

Monat	Hochbehälter Ost					Tiefbrunnen	
	Wasserzähler Zulauf Quellen	Wasserzähler Pumpmenge HB	Nachtverbrauch über 3 Stunden	Wasserzähler Entnahme	Wasserzähler Verwurf	Betriebsstunden Brunnenpumpe	Betriebsstunden Druckerhöhungspumpe
	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	h	h
Fr, 1. Dez.	538,1	0,0	2,7	74,9	0,0	0,0	0,0
Sa, 2. Dez.	683,1	0,0	3,5	75,3	0,0	0,0	0,0
So, 3. Dez.	697,2	0,0	3,3	79,2	0,0	0,0	0,0
Mo, 4. Dez.	690,1	0,0	2,7	80,6	0,0	0,0	0,0
Di, 5. Dez.	684,6	0,0	2,6	76,9	0,0	0,0	0,0
Mi, 6. Dez.	684,9	0,0	2,7	74,8	0,0	0,0	0,0
Do, 7. Dez.	682,9	0,0	2,9	81,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 8. Dez.	680,3	0,0	3,4	79,6	0,0	0,0	0,0
Sa, 9. Dez.	670,0	0,0	3,2	71,9	0,0	0,2	0,0
So, 10. Dez.	668,2	0,0	2,9	76,9	0,0	0,0	0,0
Mo, 11. Dez.	647,5	0,0	2,9	78,9	0,0	0,0	0,0
Di, 12. Dez.	631,2	0,0	2,9	76,2	0,6	0,1	0,1
Mi, 13. Dez.	659,4	0,0	3,0	88,1	0,0	0,0	0,0
Do, 14. Dez.	669,4	0,0	3,2	81,9	0,0	0,0	0,0
Fr, 15. Dez.	652,0	0,0	3,0	77,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 16. Dez.	630,0	0,0	3,4	129,1	0,0	0,0	0,0
So, 17. Dez.	612,7	0,0	19,3	203,0	0,0	0,0	0,0
Mo, 18. Dez.	604,2	0,0	15,2	187,1	0,0	0,0	0,0
Di, 19. Dez.	599,9	0,0	14,1	145,3	0,0	0,0	0,0
Mi, 20. Dez.	595,9	0,0	5,3	113,6	0,0	0,0	0,0
Do, 21. Dez.	590,7	0,0	5,6	114,2	0,0	0,0	0,0
Fr, 22. Dez.	592,5	0,0	5,3	111,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 23. Dez.	599,0	0,0	5,8	126,2	0,0	0,0	0,0
So, 24. Dez.	600,1	0,0	5,9	133,1	0,0	0,0	0,0
Mo, 25. Dez.	601,6	0,0	6,4	139,9	0,0	0,0	0,0
Di, 26. Dez.	606,4	0,0	6,3	148,3	1,3	0,3	0,1
Mi, 27. Dez.	612,0	0,0	6,8	205,5	0,0	0,0	0,0
Do, 28. Dez.	616,4	0,0	6,0	163,0	0,0	0,0	0,0
Fr, 29. Dez.	612,9	0,0	5,2	174,2	0,0	0,0	0,0
Sa, 30. Dez.	604,1	0,0	6,3	188,4	0,0	0,0	0,0
So, 31. Dez.	594,4	0,0	6,7	181,4	0,0	0,0	0,0
Minimum	538,1	0,0	2,6	71,9	0,0	0,0	0,0
Maximum	697,2	0,0	19,3	205,5	1,3	0,3	0,1
Durchschnitt	632,6	0,0	5,4	117,3	0,1	0,0	0,0
Summe	19611,7	0,0	168,5	3637,8	1,9	0,6	0,2